

Aumento de Carga em Média Tensão - Solicitação 17621	
Número da Unidade Consumidora 25576950	
Nome da Obra Ampliação de Edifício Comercial	
Data da Ligação Definitiva 01/07/2015	
Classe Comercial	
Carga Instalada (kW)	
Existente	805
A Instalar	1055
Total	1860
Demanda Provável Total (kVA)	
	510
	670
	1180
Potência total do transformador (kVA) 1500	
Possui Disjuntor em Média Tensão? Não	
Cargas Pertubadoras Central de climatização, servidores de informática	
Instalará Disjuntor em Média Tensão? Sim	
Irà Alterar a Modalidade Tarifária? Sim	
Demanda Ponta (kVA)	
Demanda Fora de Ponta (kVA)	
Endereço da Obra	
Av. Santos Dumont,831	
Santo Antônio	
JOINVILLE	
SC	
CEP: 89218100	



Projetos Elétricos de Particulares



Dados Pessoais



Meus Projetos



Solicitação



Cliente Obra



Documentos



Alterar Senha



Avisos



Vídeos



Sair

SOLICITAÇÃO 17621

[Retornar](#)

Remetente: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 04/02/2015 17:43:16
Status: 128 - Estudo Técnico Liberado/Aguarda Envio de Projeto
Anexos: Não há anexos.
Parecer/Mensagem:

Informamos que a carga solicitada será liberada mediante a execução de obras na rede de distribuição de energia elétrica, estas obras são de grande porte, e ainda estão **SEM PREVISÃO** de término. Somente após o término da obra será possível encaminharmos os níveis de curto circuito para elaboração do estudo de proteção.

Entretanto, para dar continuidade ao processo e aprovação do projeto, **SEM A LIBERAÇÃO efetiva da carga**, V. Sa. deverá encaminhar:

-Projeto elétrico e seus requisitos, conforme a norma NT-01 - Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição da Celesc, elaborado por profissional habilitado perante o CREA.

-Após liberação do projeto elétrico o proprietário do empreendimento ou responsável técnico, deverá solicitar a ligação ou troca de padrão de entrada de energia do empreendimento com pelo menos 150 dias de antecedência, com a finalidade de se elaborar o projeto de conexão e/ou reforço de rede para obtenção de custos. Esta solicitação deverá ser feita de forma presencial no setor

Remetente: walter clausen - 19/12/2014 12:21:16
Status: 126 - Em Estudo Técnico
Anexos:
[CROQUI.pdf](#)
[Todos os Anexos](#)
Parecer/Mensagem:

05/02/2015 (Quinta-Feira)

Copyright@CELESC - Todos direitos reservados

Contato: pepflo@celesc.com.br



Projetos Elétricos de Particulares



Dados Pessoais



Meus Projetos



Solicitação



Cliente Obra



Documentos



Alterar Senha



Avisos



Vídeos



Sair

SOLICITAÇÃO 17621

[Retornar](#)

Remetente: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 04/02/2015 17:43:16
Status: 128 - Estudo Técnico Liberado/Aguarda Envio de Projeto
Anexos: Não há anexos.
Parecer/Mensagem:

de faturamento na sede da agência regional, mediante a apresentação do número do projeto de entrada de energia liberado pela Celesc

O atendimento será na tensão nominal de 13,8kV, alimentado diretamente da rede primária de Distribuição da Celesc, através de subestação particular localizada no terreno da edificação.

O ponto de entrega permanece o atual.

A validade da referida consulta prévia será de 06 (Seis) meses, após a data prevista para ligação definitiva.

Atenciosamente,

Celesc Distribuição S/A.

Remetente: walter clausen - 19/12/2014 12:21:16
Status: 126 - Em Estudo Técnico
Anexos:
[CROQUI.pdf](#)
[Todos os Anexos](#)
Parecer/Mensagem:

05/02/2015 (Quinta-Feira)

Copyright@CELESC - Todos direitos reservados

Contato: pepflo@celesc.com.br