



## RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

### PREGÃO ELETRÔNICO nº 271/2025

**Objeto:** Aquisição de tampões em ferro fundido.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 17 de agosto de 2025 às 16h 51min (documento SEI nº 26487225).**

**1º Questionamento:** "Vimos, por meio deste, requerer os seguintes esclarecimentos no tocante ao pregão em epígrafe: A empresa interessada observou que no edital os tampões de ferro de 600 mm, não foi especificado qual modelo o órgão licitante deseja, veja-se:

*B125 → suporta até 125 kN (aprox. 12,5 t)*

*D400 → suporta até 400 kN (aprox. 40 t)*

*Dante disso, solicita-se maior detalhamento dos tampões a serem licitados. Em tempo, as referidas tampas precisam ser articuladas?"*

**Resposta:** Considerando a ausência de informações em Edital a respeito do questionado informa-se que foi promovida a inclusão de tais informações com a publicação da Errata SEI nº 27283001/2025 - SAP.LCT, disponível no site da Prefeitura.

**Recebido em 19 de agosto de 2025 às 8h 57min (documento SEI nº 26493342).**

**2º Questionamento:** "Solicito esclarecimento com maior descriptivo técnico dos itens do processo 271.2025, há um grande interesse de participar deste processo mais para apresentar melhor a proposta precisamos saber das seguintes informações: Classe de peso

*Precisa ter alguma inscrita? Articulado ou sem articulação?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da área de Compras do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 26986833/2025 - **HMSJ.UCC.ACP**, assinado pela Coordenadora, Sra. Beatriz de Borba, Coordenador Sr. Jackson Rodrigues e Diretor Presidente Sr. Arnoldo Boege Junior:

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando supracitado, no que tange à necessidade de adequações nos documentos técnicos, do processo destinado à "Aquisição de tampões em ferro fundido", servimo-nos do presente expediente para informar o que segue:

Em conformidade com o Ofício SEI nº 26642053/2025 - **HMSJ.CAOP**, informamos que foi incluído o item 3.6

Nesse sentido, informa-se a publicação da Errata SEI nº 27283001/2025 - SAP.LCT, disponível no site da Prefeitura.

Atenciosamente,

Roberta Elena do Nascimento  
**Pregoeira - Portaria nº 513/2025 - SEI nº 27355692**



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Elena do Nascimento, Servidor(a) PÚBLICO(a)**, em 11/11/2025, às 13:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27455854** e o código CRC **0CDF1487**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.096731-4

27455854v18