



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90474/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Grupo Motor Gerador Diesel com carenagem, com potência Standard entre 100 e 110KVA, velocidade de 1800rpm, frequência de 60Hrt, 380volts		
Entrega de propostas:	De 02/10/2024 às 08:00 até 16/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 16/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/10/2024 às 09:08:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/10/2024 às 11:06:04	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:00:51	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	16/10/2024 às 14:01:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	16/10/2024 às 14:01:08	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0023209293/2024 - SES.UOM.AMN, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior, DA Unidade de Obras e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	16/10/2024 às 14:02:48	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema	16/10/2024 às 14:03:04	Considerando o previsto em Edital: 20.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	16/10/2024 às 14:03:16	20.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	16/10/2024 às 16:17:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ dia 17/10/2024, quinta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/10/2024 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/10/2024 às 16:49:13	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/10/2024, segunda-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/10/2024 às 10:04:47	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	21/10/2024 às 11:54:00	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada HOJE às 14 horas.
Sistema	21/10/2024 às 14:06:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	21/10/2024 às 16:22:13	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 22/10/2024, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/10/2024 às 13:30:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 474/2024.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
16/10/2024 às 09:08:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Grupo motor-gerador

Grupo Motor-Gerador Número De Fases: 3 , Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Fator Potência: 0,80 , Funcionamento: Controle Automático, Microprocessado , Características Adicionais: Gabinete Insonorizado C/Comando Automático

Valor estimado: R\$ 144.371,7000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, melhor lance: R\$ 94.999,9900

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.350.738/0001-54 - 44.350.738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: GO	R\$ 114.999,9900	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 300.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
29.127.216/0001-02 - AF EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: GO	R\$ 144.371,7000	-
Marca/Fabricante: JIUAN Modelo/versão: CDC100KVA Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.601.558/0001-49 - CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 120.000,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: TG-140Y Valor proposta: R\$ 143.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
28.612.598/0001-99 - EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 122.900,0000	-
Marca/Fabricante: Toyoma Modelo/versão: TDMG125SE3-380 Valor proposta: R\$ 144.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: GO	R\$ 144.000,0000	-
Marca/Fabricante: CENTRO OESTE Modelo/versão: COH150 Valor proposta: R\$ 144.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 83.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: GS100D6 Valor proposta: R\$ 144.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 107.000,0000	-
Marca/Fabricante: GERAFORTE Modelo/versão: GGP-102, MOTOR PERKINS, MODELO 1104A-44TG2 Valor proposta: R\$ 144.371,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
46.538.607/0001-20 - J. F. ALVES DE MORAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: AM	R\$ 143.899,0000	-
Marca/Fabricante: Multidiesel Modelo/versão: Multidiesel Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.092.683/0001-76 - JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: SC	R\$ 119.500,0000	-
Marca/Fabricante: GÖTZE GERADORES Modelo/versão: GRUPO GERADOR DIESEL, MODELO: GF2-K110S Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.228.290/0001-74 - KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 142.785,6100	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: K105000PSP3E CABINADO AUTOMÁTICO Valor proposta: R\$ 144.371,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 94.999,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: LGL110 Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
09.330.128/0001-98 - POWERCOM BRASIL GERADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: PR	R\$ 132.984,0000	-
Marca/Fabricante: CATERPILLAR Modelo/versão: FG WILSON P88-3 Valor proposta: R\$ 144.371,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.932.456/0001-22 - POWERTEC INDUSTRIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R\$ 110.000,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R\$ 142.785,6000	-
Marca/Fabricante: stemac Modelo/versão: Gerador Valor proposta: R\$ 300.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 87.700,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GERA POWER BRASIL / GERA POWER BRASIL Modelo/versão: GF3-110 Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
30.647.055/0001-59 - STAR GREEN GERADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: MG	R\$ 130.371,7000	-
Marca/Fabricante: Grupo motor-gerador Modelo/versão: Grupo motor-gerador Valor proposta: R\$ 144.371,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.570.793/0001-21 - STK EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D) UF: SC	R\$ 108.700,0000	-
Marca/Fabricante: MWM GERADORES Modelo/versão: MGD100.60 Valor proposta: R\$ 144.371,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
16/10/2024 08:30:07	10.837.578/0006-65	R\$ 142.999,9900
16/10/2024 08:30:21	09.330.128/0001-98	R\$ 142.900,0000
16/10/2024 08:30:22	10.837.578/0006-65	R\$ 142.899,9900
16/10/2024 08:30:35	09.330.128/0001-98	R\$ 142.890,0000
16/10/2024 08:30:37	10.837.578/0006-65	R\$ 142.889,9900
16/10/2024 08:30:47	09.330.128/0001-98	R\$ 142.800,0000
16/10/2024 08:30:49	10.837.578/0006-65	R\$ 142.799,9900
16/10/2024 08:30:58	09.330.128/0001-98	R\$ 142.790,0000
16/10/2024 08:30:58	10.837.578/0006-65	R\$ 142.789,9900
16/10/2024 08:31:04	09.330.128/0001-98	R\$ 142.000,0000
16/10/2024 08:31:07	10.837.578/0006-65	R\$ 141.999,9900
16/10/2024 08:31:18	09.330.128/0001-98	R\$ 141.000,0000
16/10/2024 08:31:19	10.837.578/0006-65	R\$ 140.999,9900
16/10/2024 08:31:30	09.330.128/0001-98	R\$ 138.000,0000
16/10/2024 08:31:31	10.837.578/0006-65	R\$ 137.999,9900
16/10/2024 08:31:45	09.330.128/0001-98	R\$ 137.000,0000
16/10/2024 08:31:46	10.837.578/0006-65	R\$ 136.999,9900
16/10/2024 08:31:53	09.330.128/0001-98	R\$ 135.000,0000
16/10/2024 08:31:56	10.837.578/0006-65	R\$ 134.999,9900
16/10/2024 08:32:01	11.601.558/0001-49	R\$ 134.000,0000
16/10/2024 08:32:02	10.837.578/0006-65	R\$ 133.999,9900
16/10/2024 08:32:08	09.330.128/0001-98	R\$ 133.000,0000
16/10/2024 08:32:11	10.837.578/0006-65	R\$ 132.999,9900
16/10/2024 08:32:31	09.330.128/0001-98	R\$ 132.984,0000
16/10/2024 08:32:32	10.837.578/0006-65	R\$ 132.983,9900

Data/hora	Participante	Lance
16/10/2024 08:34:02	11.601.558/0001-49	R\$ 132.000,0000
16/10/2024 08:34:05	10.837.578/0006-65	R\$ 131.999,9900
16/10/2024 08:34:57	22.932.456/0001-22	R\$ 143.000,0000
16/10/2024 08:35:04	10.618.016/0001-16	R\$ 131.000,0000
16/10/2024 08:35:05	10.837.578/0006-65	R\$ 130.999,9900
16/10/2024 08:35:21	07.346.027/0001-80	R\$ 129.000,0000
16/10/2024 08:35:23	10.837.578/0006-65	R\$ 128.999,9900
16/10/2024 08:35:36	07.228.290/0001-74	R\$ 143.900,0000
16/10/2024 08:35:36	07.346.027/0001-80	R\$ 125.000,0000
16/10/2024 08:35:38	10.837.578/0006-65	R\$ 124.999,9900
16/10/2024 08:36:46	11.601.558/0001-49	R\$ 124.000,0000
16/10/2024 08:36:47	10.837.578/0006-65	R\$ 123.999,9900
16/10/2024 08:36:55	11.601.558/0001-49	R\$ 123.000,0000
16/10/2024 08:36:56	10.837.578/0006-65	R\$ 122.999,9900
16/10/2024 08:37:48	22.932.456/0001-22	R\$ 140.000,0000
16/10/2024 08:37:57	28.612.598/0001-99	R\$ 122.900,0000
16/10/2024 08:37:59	10.837.578/0006-65	R\$ 122.899,9900
16/10/2024 08:38:05	11.601.558/0001-49	R\$ 120.000,0000
16/10/2024 08:38:05	10.837.578/0006-65	R\$ 119.999,9900
16/10/2024 08:38:23	28.612.598/0001-99	R\$ 119.995,0000 *
16/10/2024 08:38:26	34.092.683/0001-76	R\$ 124.500,0000
16/10/2024 08:38:26	10.837.578/0006-65	R\$ 119.994,9900
16/10/2024 08:38:55	07.346.027/0001-80	R\$ 118.000,0000
16/10/2024 08:38:57	10.837.578/0006-65	R\$ 117.999,9900
16/10/2024 08:39:12	36.570.793/0001-21	R\$ 117.999,9800
16/10/2024 08:39:15	10.837.578/0006-65	R\$ 117.999,9700
16/10/2024 08:39:24	36.570.793/0001-21	R\$ 117.999,9600
16/10/2024 08:39:27	10.837.578/0006-65	R\$ 117.999,9500
16/10/2024 08:39:29	07.346.027/0001-80	R\$ 115.000,0000
16/10/2024 08:39:30	10.837.578/0006-65	R\$ 114.999,9900
16/10/2024 08:39:41	07.346.027/0001-80	R\$ 112.000,0000
16/10/2024 08:39:42	10.837.578/0006-65	R\$ 111.999,9900
16/10/2024 08:39:49	10.618.016/0001-16	R\$ 114.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
16/10/2024 08:39:56	10.618.016/0001-16	R\$ 110.000,0000
16/10/2024 08:39:57	10.837.578/0006-65	R\$ 109.999,9900
16/10/2024 08:40:03	46.538.607/0001-20	R\$ 143.899,0000
16/10/2024 08:40:30	07.346.027/0001-80	R\$ 103.000,0000
16/10/2024 08:40:33	10.837.578/0006-65	R\$ 102.999,9900
16/10/2024 08:40:43	07.346.027/0001-80	R\$ 100.000,0000
16/10/2024 08:40:45	10.837.578/0006-65	R\$ 99.999,9900
16/10/2024 08:40:51	36.570.793/0001-21	R\$ 109.900,0000
16/10/2024 08:40:59	07.346.027/0001-80	R\$ 98.000,0000
16/10/2024 08:41:00	10.837.578/0006-65	R\$ 97.999,9900
16/10/2024 08:41:26	07.346.027/0001-80	R\$ 95.000,0000
16/10/2024 08:41:27	10.837.578/0006-65	R\$ 94.999,9900
16/10/2024 08:41:57	07.346.027/0001-80	R\$ 92.000,0000
16/10/2024 08:42:38	22.932.456/0001-22	R\$ 130.000,0000
16/10/2024 08:43:23	07.346.027/0001-80	R\$ 90.000,0000
16/10/2024 08:43:54	10.618.016/0001-16	R\$ 109.000,0000
16/10/2024 08:44:20	34.092.683/0001-76	R\$ 119.500,0000
16/10/2024 08:44:36	36.570.793/0001-21	R\$ 108.900,0000
16/10/2024 08:44:56	03.874.953/0001-77	R\$ 143.898,9900
16/10/2024 08:45:23	22.932.456/0001-22	R\$ 120.000,0000
16/10/2024 08:45:38	30.647.055/0001-59	R\$ 140.371,7000
16/10/2024 08:46:07	30.647.055/0001-59	R\$ 130.371,7000
16/10/2024 08:46:40	10.618.016/0001-16	R\$ 108.750,0000
16/10/2024 08:46:59	44.350.738/0001-54	R\$ 119.499,9900
16/10/2024 08:47:51	24.035.925/0001-36	R\$ 144.370,0000
16/10/2024 08:48:19	22.932.456/0001-22	R\$ 115.000,0000
16/10/2024 08:49:01	44.350.738/0001-54	R\$ 114.999,9900
16/10/2024 08:49:11	36.570.793/0001-21	R\$ 108.700,0000
16/10/2024 08:49:23	24.035.925/0001-36	R\$ 89.900,0000
16/10/2024 08:50:38	07.346.027/0001-80	R\$ 89.000,0000
16/10/2024 08:51:07	10.618.016/0001-16	R\$ 107.000,0000
16/10/2024 08:51:15	22.932.456/0001-22	R\$ 110.000,0000
16/10/2024 08:51:32	24.035.925/0001-36	R\$ 88.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/10/2024 08:51:46	07.346.027/0001-80	R\$ 88.000,0000
16/10/2024 08:52:15	24.035.925/0001-36	R\$ 87.900,0000
16/10/2024 08:52:31	07.346.027/0001-80	R\$ 85.000,0000
16/10/2024 08:53:01	24.035.925/0001-36	R\$ 87.800,0000
16/10/2024 08:53:55	24.035.925/0001-36	R\$ 87.790,0000
16/10/2024 08:54:59	24.035.925/0001-36	R\$ 87.780,0000
16/10/2024 08:55:49	24.035.925/0001-36	R\$ 87.770,0000
16/10/2024 08:56:51	24.035.925/0001-36	R\$ 87.760,0000
16/10/2024 08:57:50	24.035.925/0001-36	R\$ 87.750,0000
16/10/2024 08:58:30	24.035.925/0001-36	R\$ 87.740,0000
16/10/2024 08:59:19	24.035.925/0001-36	R\$ 87.730,0000
16/10/2024 09:00:09	24.035.925/0001-36	R\$ 87.720,0000
16/10/2024 09:01:09	24.035.925/0001-36	R\$ 87.710,0000
16/10/2024 09:02:04	24.035.925/0001-36	R\$ 87.705,0000
16/10/2024 09:02:56	24.035.925/0001-36	R\$ 87.700,0000
16/10/2024 09:03:22	07.228.290/0001-74	R\$ 143.000,0000
16/10/2024 09:03:26	03.874.953/0001-77	R\$ 142.999,9900
16/10/2024 09:03:59	07.228.290/0001-74	R\$ 142.785,6100
16/10/2024 09:04:18	03.874.953/0001-77	R\$ 142.785,6000
16/10/2024 09:06:14	07.346.027/0001-80	R\$ 83.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/10/2024 08:38:28	O lance no valor de R\$ 119.995,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	16/10/2024 09:08:15	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	16/10/2024 09:08:20	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:05	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:12	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:16	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante	16/10/2024 09:19:24	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: 8.10 - A empresa licitante deverá apresentar prospectos e fichas técnicas demonstrando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:24	compatibilidade com os parâmetros solicitados. 8.10.1 - Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:37	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:52	Sr. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 16/10/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:19:57	Sr. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
pele participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:24:48	Prezado Sr Pregoeiro, bom dia! já estamos na nossa melhor proposta.
pele participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:26:38	Prezado Sr Pregoeiro, já podemos encaminhar os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada?
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 09:28:28	Nesse momento a convocação é da proposta, a após, caso esta seja classificada, será convocada a habilitação. Mas, caso queiram enviar não há problema. Será de qualquer forma oportunizado o envio dos documentos de habilitação após a classificação da proposta.
pele participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 10:55:13	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, mantendo R\$ 83.000,0000.
pele participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 10:57:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:20 de 16/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:03:38	Quanto á proposta comercial apresentada, a área Técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA quanto a proposta comercial apresentada, conforme Memorando SEI Nª 0023209293/2024 - SES.UOM.AMN da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:03:53	"Em atenção ao Memorando SAP.LCT SEI nº0023205614 segue a análise da Proposta Comercial nº0023205602 solicitada: Com relação ao ANEXO I do Edital SEI nº0022990076: A licitante atende as solicitações do edital.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:03:58	Com relação ao ANEXO IV do edital acima: Sobre a carenagem do grupo motor gerador, a licitante apenas se manifesta quanto a carenagem, e suas medidas, mas conforme edital não se manifesta aos limites máximos de emissão de ruído conforme item 3.2.3 do ANEXO IV, conforme segue transcrição:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:03	"carenado com atenuação acústica (75 ou 85 dB nível hospitalar)", se a Comissão Licitante entender possível, que a empresa se manifeste sobre a isolação acústica da carenagem do equipamento.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:08	Sobre a garantia do produto, a empresa somente cita o prazo da garantia, mas não diz como a executará, considerando o valor do equipamento, e sua importância como fonte alternativa de energia elétrica para uma unidade de saúde de urgência e emergência, sendo assim no item 3.3 do ANEXO IV, parágrafo 5, o edital, trata de que se houver manual de operação ou técnico, orientando as manutenções preventivas, elas serão cobertas pela garantia.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:12	Sendo então permitido pela Comissão Licitante, questionamos se há algum desses manuais, se houver que seja anexado a proposta comercial, e caso não haja, que a empresa se manifeste, com relação a garantia deste equipamento, como fará as manutenções preventivas.
Sistema para o participante	16/10/2024 14:04:16	Se não houver possibilidade de a empresa se manifestar novamente, não há condições de concluir esta análise, restando dessa forma prejudicada pela falta de informações no prospecto, sendo dessa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:16	forma que opinamos pela reprovação da proposta comercial nº0023205602.”
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:22	Sendo assim, solicito que vossa empresa se manifeste:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:32	1. Quanto aos limites máximos de emissão de ruído conforme item 3.2.3 do ANEXO IV, conforme segue transcrição: "carenado com atenuação acústica (75 ou 85 dB nível hospitalar)".
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:44	2. Quanto a isolamento acústica da carenagem do equipamento.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:51	3. Se há algum manual sobre a garantia do produto (manual de operação ou técnico, orientando as manutenções preventivas, se elas serão cobertas pela garantia). Caso não haja, favor se manifestar com relação a garantia deste equipamento, de como serão feitas as manutenções preventivas.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:04:58	Desta forma, informamos que abriremos o campo de convocação do anexo para que vossa empresa anexe documentação pertinente (DECLARAÇÃO, PROSPECTO, FICHA, MANUAL, ETC) a fim de esclarecer as dúvidas apontadas pela área técnica. Concederei 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:05:03	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA!
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:05:48	Prezados, estão conectados?
pelo participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:08:30	Boa tarde Sr Pregoeiro, sim estamos cientes
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:09:52	Repetirei novamente os questionamentos (lembrando que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11)
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:09:57	1 - Quanto aos limites máximos de emissão de ruído conforme item 3.2.3 do ANEXO IV, conforme segue transcrição: "carenado com atenuação acústica (75 ou 85 dB nível hospitalar)".
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:10:02	2 - Quanto a isolamento acústica da carenagem do equipamento.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:10:06	3 - Se há algum manual sobre a garantia do produto (manual de operação ou técnico, orientando as manutenções preventivas, se elas serão cobertas pela garantia). Caso não haja, favor se manifestar com relação a garantia deste equipamento, de como serão feitas as manutenções preventivas.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 14:10:35	Sr. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 16/10/2024. Justificativa: Favor anexar documentação pertinente (DECLARAÇÃO, PROSPECTO, FICHA, MANUAL, ETC) a fim de esclarecer as dúvidas apontadas pela área técnica..
pelo participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:09:04	Sr Pregoeiro, boa tarde! Poderia estender mais 30 minutos para encaminharmos os documentos
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 16/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:13:38	Prezados, considerando que foi solicitado mais tempo, informo que refarei a diligência. Concedo mais 2 horas para a mesma.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:13:54	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:14:39	Sr. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:15:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Favor anexar documentação pertinente (DECLARAÇÃO, PROSPECTO, FICHA, MANUAL, ETC) a fim de esclarecer as dúvidas apontadas pela área técnica..
pelo participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:14:59	Sr Pregoeiro, obrigada, estarei anexando antes das 17:00. Obrigada
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:15:14	Lembrando que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:15:30	1 - Quanto aos limites máximos de emissão de ruído conforme item 3.2.3 do ANEXO IV, conforme segue transcrição: "carenado com atenuação acústica (75 ou 85 dB nível hospitalar)".
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:15:32	2 - Quanto a isolamento acústica da carenagem do equipamento.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 16:15:37	3 - Se há algum manual sobre a garantia do produto (manual de operação ou técnico, orientando as manutenções preventivas, se elas serão cobertas pela garantia). Caso não haja, favor se manifestar com relação a garantia deste equipamento, de como serão feitas as manutenções preventivas.
pelo participante 07.346.027/0001-80	16/10/2024 21:06:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:06:20 de 16/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:44:25	Prezados, estão conectados?
pelo participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:45:33	Boa tarde sr Pregoeiro
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:45:49	Com relação à diligência realizada, informo que um dos documentos anexados veio corrompido. Peço que reenviem o mesmo, que se trata da "FOLHA DE DADOS DO EQUIPAMENTO- GS100D6 - Motor TH4XD 380V"
pelo participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:46:09	ciente
pelo participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:47:28	por gentileza Sr Pregoeiro, abra a aba de anexos para o envio
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:48:10	Sr. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Favor reenviar a "FOLHA DE DADOS DO EQUIPAMENTO- GS100D6 - Motor TH4XD 380V" (Verifiquem se esta não estará corrompida).
pelo participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 13:49:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:22 de 17/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:01:48	Prezados, em breve divulgaremos o resultado da análise técnica quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante	17/10/2024 14:12:31	Referente à análise da DILIGÊNCIA quanto à Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:12:31	0023227217/2024 - SES.UOM.AMN, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior, DA Unidade de Obras e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:12:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0023227217/2024 - SES.UOM.AMN da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:28	Em atenção ao Memorando SEI nº0023212425 assim nos manifestamos: Com relação ao questionamento do isolamento acústico da carenagem: atendido. Com relação as manutenções preventivas e manual de operação:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:36	O ANEXO IV TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0022854269/2024 - SES.UAD.ACP, em seu item 5.4 trata da garantia do equipamento, vejamos:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:41	"5.4 - Garantia, manutenção e assistência técnica 5.4.1 - Na ocorrência de defeito nos materiais enviados durante o período de cobertura da garantia, a CONTRATADA será notificada oficialmente para substituição dos mesmos em até 30 (trinta) dias úteis ou corridos;
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:49	5.4.2 - Prazo de garantia igual ou superior a 60 (sessenta) meses, ou conforme orientação de fábrica se igual ou superior a este tempo, a serem contados à partir da entrega definitiva do produto contabilizado após análise técnica pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e emissão por escrito a CONTRATADA, considerando o item a ser adquirido, assim como a prática de mercado, há de se expor o tempo de vida útil e o valor do equipamento:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:13:56	o item constante no presente processo tem vida útil acima de 15 anos e custos elevados, assim, não seria prudente que a Administração Pública realizasse um processo de aquisição deste porte exigindo garantias inferiores aos indicados no presente processo.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:01	5.4.3 - Todas as partes, peças, acessórios e componentes da bobina geradora e do motor e seu conjunto mecânico estarão sujeitas ao mesmo período de garantia aqui determinado, desde que não tenha sido objeto de mau uso; da garantia estendida se excluem, mantendo a garantia prevista no código de defesa do consumidor, os itens não citados e os consumíveis como filtro de óleo e filtro de combustível.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:08	5.4.4 - Durante o período vigente da garantia, a CONTRATADA ficará responsável por defeitos de fabricação e/ou desgaste anormal dos equipamentos, peças, acessórios e componentes, obrigando-se a reparar quaisquer dano e realizar as substituições que se fizerem necessárias por novos, sem ônus a CONTRATANTE;
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:13	5.4.5 - Se houver, no Manual Operacional ou no Manual Técnico do Fabricante, orientação para realização de Manutenções Preventivas, as mesmas serão cobertas pela garantia sem ônus para a CONTRATANTE. Estas deverão ser executadas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas no Manual, incluindo, caso haja, a substituição de itens consumíveis ;"grifo nosso.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:22	Na resposta a Diligência SEI nº 0023212421, a Licitante responde questionamento feito por esta área técnica ", questionamos se há algum desses manuais, se houver que seja anexado a proposta comercial, e caso não haja, que a empresa se manifeste, com relação a garantia deste equipamento, como fará as manutenções preventivas", não deixada clara em sua proposta comercial original SEI nº0023205602 da seguinte forma:
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:27	"A manutenção preventiva não está inclusa, entretanto, não existe perda da Garantia se uma empresa terceira realizar a manutenção do Grupo Gerador. Segue anexo, Manual de Instalação, Operação e Manutenção e Política de Garantia Genset Solutions."
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:34	No manual anexado pela licitante ela apresenta 5 tipos de manutenções preventivas necessárias pois se não cumpridas corre-se o risco segundo o manual da licitante: "Uma rotina bem planejada para serviços de manutenção preventiva e reparos deve ser parte integrante do projeto de um sistema local para geração de energia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:39	A falha na partida e funcionamento de um grupo gerador utilizado numa aplicação do tipo "Standby" pode resultar em acidentes graves e até mortes, ferimentos pessoais, danos à propriedades e perdas econômicas."
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:47	A manifestação da licitante contraria o subitem 5.4.5 do anexo IV- Termo de Referência, pois existe Manual de Instalação, Operação e Manutenção, e segundo o edital, se o manual indicar manutenção preventiva o mesmo passa a ser obrigação da licitante, durante o decorrer do prazo de garantia de 5 anos. Inclusive a licitante cita em seu manual os perigos de não se fazer a manutenção preventiva conforme o manual, correndo-se o risco de morte.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:52	E ratificamos aqui, que este equipamento é para uso stand-by, ou seja, ele tem que sempre estar pronto para uma falha da concessionária de energia, pois vai servir de fonte de energia alternativa para uma unidade de urgência e emergência 24 horas o Pronto Atendimento Norte.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:14:56	Considerando que a empresa não considerou em seus custos a previsão de manutenção preventiva, conforme preconizado no manual do equipamento, bem como exigido no item 5.4 do anexo IV- Termo de Referência, contrariando assim as exigências;
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:15:03	Considerando o exposto acima, no que tange a manutenção preventiva, fator PREDOMINANTE para este tipo de equipamento e para o uso projetado que é o stand-by, considerando os riscos envolvidos na operação deste tipo de equipamento, o valor que será investido, e aqui levamos em conta o princípio da eficiência da administração pública, o parecer desta área técnica é pela REPROVAÇÃO da proposta comercial em tela.
Sistema para o participante 07.346.027/0001-80	17/10/2024 14:15:34	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:16:10	Sr. Fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:16:17	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:16:22	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: 8.10 - A empresa licitante deverá apresentar prospectos e fichas técnicas demonstrando compatibilidade com os parâmetros solicitados. 8.10.1 - Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas.
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:16:26	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:16:38	Sr. Fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:42:02	Prezada pregoeira , solicitamos nossa desclassificação para não retardar o processo licitatório.
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:43:20	Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:43:24	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:43:45	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.035.925/0001-36	17/10/2024 14:43:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:43:45 de 17/10/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:44:15	Sr. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:44:24	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:44:29	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: 8.10 - A empresa licitante deverá apresentar prospectos e fichas técnicas demonstrando compatibilidade com os parâmetros solicitados. 8.10.1 - Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:44:32	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:44:46	Sr. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 17/10/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 14:49:56	Boa tarde. Estamos providenciando o envio e tão breve encaminharemos. Agradecemos desde já.
pelo participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 15:27:36	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, mantendo R\$ 94.999,9900.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	17/10/2024 16:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 17/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:05:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:05:29	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0023231438/2024 - SES.UOM.AMN, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior, DA Unidade de Obras e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:07:21	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:07:34	Considerando o previsto em Edital: 20.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:07:43	20.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:07:54	Quanto á proposta comercial apresentada, a área Técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA quanto a proposta comercial apresentada, conforme Memorando SEI Nª 0023231438/2024 - SES.UOM.AMN da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:08:05	“Análise da Proposta Comercial nº0023228090 Em análise a proposta em tela - ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0022990076) para a empresa arrematante, ou seja, ...
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:08:12	... comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, bem como, de possíveis prospectos (ou assemelhados) apresentados - solicitamos que, se possível, ...
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:08:18	... a comissão licitante questione a Licitante, se o equipamento ofertado tem manual de operação ou assemelhado, e caso haja, que o mesmo seja anexado a proposta analisada.”
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:08:25	Sendo assim, solicito que vossa empresa se manifeste se o equipamento ofertado tem manual de operação ou assemelhado.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:08:31	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:14:27	Bom dia Sra.Pregoeiro, um momento
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:19:31	Poderia abrir campo para anexo por gentileza
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:19:51	Desta forma, informo que abriremos o campo de convocação do anexo para que vossa empresa anexe o manual solicitado pela área técnica. Concederei 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:20:05	Sr. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 21/10/2024. Justificativa: Favor enviar o MANUAL do equipamento ofertado conforme solicitado pela área técnica.
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 10:20:16	Combinado
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 12:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:00 de 21/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65.
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 12:29:26	Sr.pregoeira solicito cmapo, pois o arquivo nao subiu por instabilidade no sistema
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 12:29:55	Apresentamos algumas dificuldades com o comprasnet hoje. Caso precise enviar por e-mail encaminhamos.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 14:07:02	Prezados, repetiremos a diligência. Reabriremos o campo de convocação do anexo para que vossa empresa anexe o manual solicitado pela área técnica. Concederei 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 14:07:19	Sr. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 21/10/2024. Justificativa: Favor enviar o MANUAL do equipamento ofertado conforme solicitado pela área técnica..
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 14:10:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:06 de 21/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 14:10:06	10.837.578/0006-65.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:15:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:15:58	Referente à análise da diligência quanto a Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0023259197/2024 - SES.UOM.AMN, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior, DA Unidade de Obras e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:16:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:16:10	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:16:16	Quanto á proposta comercial apresentada, a área Técnica solicitou a realização de NOVA DILIGÊNCIA quanto a proposta comercial apresentada, conforme Memorando SEI N ^o 0023259197/2024 - SES.UOM.AMN da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:16:40	“De acordo com a diligência feita citada acima, no Anexo incluso Manual de Instalação, Operação e Manutenção no item 8, o manual cita as manutenções preventivas necessárias. Questionamos a licitante, qual o plano de execução das manutenções preventivas previstas no manual, durante a vigência da garantia de 5 anos?”
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:16:53	Sendo assim, solicito que vossa empresa se manifeste sobre qual o plano de execução das manutenções preventivas previstas no manual, durante a vigência da garantia de 5 anos?
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:18:09	Senhores, estão conectados?
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:23:51	Boa tarde Sra.Pregoeira, um instante estou verificando a informação com o setor responsável
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:46:08	A 1 preventiva é após 100horas ou 06 meses, o que vier primeiro. Troca de óleo, aditivos, filtros e verificação geral dos componentes. Após a 1 preventiva, a próxima será após 250 horas ou 06 meses, o que vier primeiro.
pelo participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:46:38	Desto forma seguimos este padrão sequencial até completar o período de garantia de 5 anos.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 15:56:06	Prezados, repassarei as informações para área técnica.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:18:14	Senhores, referente à análise da Proposta Comercial, diligências e Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0023260668/2024 - SES.UOM.AMN, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior, DA Unidade de Obras e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:18:19	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4884/secretaria/11
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:18:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 0023260668/2024 - SES.UOM.AMN da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante	21/10/2024 16:18:37	“Em atenção atenção ao Memorando SEI n ^o 0023259732 seguimos a reanálise de proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:18:37	Após análise da proposta comercial, e das diligências nº0023252182 e nº0023259729, esta área técnica, conclui no que compete a análise dos requisitos técnicos, a proposta da licitante está APROVADA, e pode seguir os próximos ritos editalícios.”
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:18:41	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do
Sistema	21/10/2024 16:19:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2024 16:29:10.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:19:35	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analísada.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:19:39	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:19:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:19:54	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:19:56	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:20:00	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:20:04	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:20:10	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:20:24	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	21/10/2024 16:20:52	Sr. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:21:00 do dia 22/10/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 09:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:00 de 22/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 13:32:53	Referente aos Documentação de Habilitação, quanto aos Atestados de Capacidade Técnica, subitem 9.6 alínea "I" do Edital, considerando o disposto no Acórdão 1277/2015 – Plenário Tribunal de Costas da União, que estabelece "9.2.4.5. Também não há problema na utilização de atestado de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 13:32:53	capacidade técnica com CNPJ da matriz, pois, ...
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 13:33:00	... como deixou claro a Administração em sua resposta ao recurso administrativo da Representante, "a capacitação técnico-profissional e técnico operacional está ligada ao organismo da empresa que são transmitidas da matriz a todas as filiais ou vice-versa" (peça7, p. 3,item 27)".
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 13:33:07	Diante do exposto, para a comprovação técnico-operacional das filiais foram aceitos os atestados de capacidade técnica apresentados, analisados e aceitos à época da habilitação da empresa matriz.
Sistema para o participante 10.837.578/0006-65	22/10/2024 13:35:10	Assim como, o Balanço Patrimonial da matriz, dos anos de 2022 e 2023, atendem ao exigido em Edital. Ademais, referente aos Documentação de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	22/10/2024 13:36:20	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/10/2024 13:46:20.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
16/10/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
16/10/2024 09:08:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
16/10/2024 09:08:20	Item com etapa aberta encerrada.
16/10/2024 09:08:20	Item encerrado para lances.
16/10/2024 09:19:52	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2024 11:20:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
16/10/2024 09:19:57	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 convocado para negociação de valor.
16/10/2024 10:55:13	Negociação encerrada. Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 manteve R\$ 83.000,0000.
16/10/2024 10:57:20	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 finalizou o envio de anexo.
16/10/2024 14:10:35	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2024 16:11:00. Motivo: Favor anexar documentação pertinente (DECLARAÇÃO, PROSPECTO, FICHA, MANUAL, ETC) a fim de esclarecer as dúvidas apontadas pela área técnica..
16/10/2024 16:14:39	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 09:15:00. Motivo: Favor anexar documentação pertinente (DECLARAÇÃO, PROSPECTO, FICHA, MANUAL, ETC) a fim de esclarecer as dúvidas apontadas pela área técnica..
16/10/2024 21:06:20	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 13:48:10	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 15:49:00. Motivo: Favor reenviar a "FOLHA DE DADOS DO EQUIPAMENTO- GS100D6 - Motor TH4XD 380V" (Verifiquem se esta não estará corrompida).
17/10/2024 13:49:22	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-

Data/Hora	Descrição
17/10/2024 13:49:22	GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 finalizou o envio de anexo.
17/10/2024 14:15:47	Fornecedor GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GER, CNPJ 07.346.027/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 83.000,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI N ^o 0023227217/2024 - SES.UOM.AMN.
17/10/2024 14:16:10	Fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 14:16:38	Fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 16:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/10/2024 14:43:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 encerrada automaticamente.
17/10/2024 14:43:45	Convocação do fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/10/2024 14:43:45	Fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 24.035.925/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 87.700,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação.
17/10/2024 14:44:15	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 convocado para negociação de valor.
17/10/2024 14:44:46	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/10/2024 15:27:36	Negociação encerrada. Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 manteve R\$ 94.999,9900.
21/10/2024 10:20:05	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/10/2024 12:21:00. Motivo: Favor enviar o MANUAL do equipamento ofertado conforme solicitado pela área técnica.
21/10/2024 14:07:19	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/10/2024 16:08:00. Motivo: Favor enviar o MANUAL do equipamento ofertado conforme solicitado pela área técnica..
21/10/2024 14:10:06	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 finalizou o envio de anexo.
21/10/2024 16:19:10	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 94.999,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 0023260668/2024 - SES.UOM.AMN da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
21/10/2024 16:20:52	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/10/2024 09:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
22/10/2024 13:36:20	Fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0006-65 foi habilitado.
22/10/2024 13:47:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.