

DIAGRAMA UNIFILAR QGN5



Nº	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	CONDUTOR
01	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 03 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1200 W	# 2,5 mm²
02	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 03	600 W	# 2,5 mm²
03	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 03 - EQUIPAMENTO MÉDICO	750 W	# 2,5 mm²
04	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 03 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1000 W	# 2,5 mm²
05	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 03 - EQUIPAMENTO MÉDICO	750 W	# 2,5 mm²
06	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 04 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1200 W	# 2,5 mm²
07	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 04 - EQUIPAMENTO MÉDICO	600 W	# 2,5 mm²
08	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 04	750 W	# 2,5 mm²
09	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 04 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1000 W	# 2,5 mm²
10	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 04 - EQUIPAMENTO MÉDICO	750 W	# 2,5 mm²
11	TOMADAS SALA DE APOIO SALAS CIRÚRGICAS 03 E 04	500 W	# 2,5 mm²
12	TOMADAS CONTROLE GASES MEDICINAIS	600 W	# 2,5 mm²
13	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 02 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1000 W	# 2,5 mm²
14	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 02 - EQUIPAMENTO MÉDICO	750 W	# 2,5 mm²
15	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 02	1000 W	# 2,5 mm²
16	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 02	750 W	# 2,5 mm²
17	TOMADAS SALA CIRÚRGICAS 01 E 02 - BANCADAS	400 W	# 2,5 mm²
18	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 01	300 W	# 2,5 mm²
19	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 01	300 W	# 2,5 mm²
20	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 01 - EQUIPAMENTO MÉDICO	1000 W	# 2,5 mm²
21	TOMADAS SALA CIRÚRGICA 01 - EQUIPAMENTO MÉDICO	750 W	# 2,5 mm²
22	TOMADAS SALA RECEPÇÃO DE MATER. ESTERILIZADOS	400 W	# 2,5 mm²
23	EQUIPAMENTO RAIO X, MICROSCÓPIO	2300 W	# 2,5 mm²
24	ARCO CIRÚRGICO	5000 W	# 6,0 mm²
25	EQUIPAMENTO RAIO X, MICROSCÓPIO	2300 W	# 2,5 mm²
26	ARCO CIRÚRGICO	5000 W	# 6,0 mm²
27	EQUIPAMENTO RAIO X, MICROSCÓPIO	2300 W	# 2,5 mm²
28	ARCO CIRÚRGICO	5000 W	# 6,0 mm²
29	EQUIPAMENTO RAIO X, MICROSCÓPIO	2300 W	# 2,5 mm²
30	ARCO CIRÚRGICO	5000 W	# 6,0 mm²
31	ILUMINAÇÃO SALA CIRÚRGICA 01	240 W	# 2,5 mm²
32	ILUMINAÇÃO SALA CIRÚRGICA 02	280 W	# 2,5 mm²
33	ILUMINAÇÃO SALA CIRÚRGICA 03	320 W	# 2,5 mm²
34	ILUMINAÇÃO SALA CIRÚRGICA 04	320 W	# 2,5 mm²
35	RESERVA		
36	RESERVA		

CEDUG - 5º NÍVEL - ÁREA 398,79m²

Legenda

- Grelha para insuflamento de ar da climatização (paciente)
- Grelha para insuflamento de ar da climatização (equipe de trabalho)
- QGNS — Quadro de distribuição de energia sobreposto (existente) (Energia normal, e do Gerador, em caso de falta)
- QNN5 — Quadro de distribuição de energia sobreposto (existente) Energia normal
- Luminária de embutir com 2 lâmpadas LED 20 W com acrílico transparente

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Autor Projeto: Murilo Renato Schiessel
Engenheiro Eletricista CREA/SC 028.806-9

Responsável Execução: Engenheiro Eletricista CREA/SC

IPPUJ
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 - Joinville, SC - CEP 89.221-901
Tel. (47)3431-3301 - Fax (47)3422-7333 - projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO ELÉTRICO
ARQUITETURA

Nome da Obra / Endereço:
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
AV. GETÚLIO VARGAS, 238 - BAIRRO: ANITA GARIBALDI

Requerente: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Autores: ENGº ELETRICISTA MURILO RENATO SCHIESSEL - CREA/SC 028.806-9
Co-Autores:

Conteúdo: COMP. EMERG. DEP. ULISSES GUIMARÃES
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CENTRO CIRÚRGICO, DIAGRAMA UNIFILAR QGN5

Data: 09/02/2015
Escala: SEM ESCALA
Arq. PLT: Shmsj-ceugEpb-5-A1-2
Núm. Prancha: EL 02/02
Revisado por: M.R.S.
Desenhista CAD: MURILO
Modificação: 0
Arq.CAD: Shmsj-ceugEpb

A1.dwg - 594 x 841mm 0,50m2

SEI 15.0.003694-0 / pg. 1
Anexo Projeto Elet Planta 2 (0093498)