Prefeitura de Joinville

ROTEIRO DE VISTORIA

SEQ.	DESCRIÇÃO	S / N / NC
1	DISPÕE DE AREA ESPECIFICA DE RECEBIMENTO COM DIMENSÕES NECESSÁRIAS SUFICIENTES ?	
2	AREA DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÃO SEPARADAS ENTRE SI ? OBS: Alternância de horários, a delimitação da área comum, a codificação por cores podem ser utilizadas.	
3	EQUIPAMENTO E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÃO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ?	
4	POSSUI AREA DE ARMAZENAMENTO GERAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE ATÉ 30ºC.?	
5	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: GERAL DE MEDICAMENTOS ?	
6	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MEDICAMENTOS CONTROLADOS ?	
7	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS ?	
8	POSSUI AREA RESTRITA DE ARMAZENAMENTO PARA: MEDICAMENTOS DE REGIME ESPECIAL DE CONTROLE ?	
9	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MATERIAIS INJETÁVEIS ?	
10	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: VACINAS ?	
11	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS ?	
12	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ?	
13	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: GENEROS ALIMENTÍCIOS ?	
14	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MATERIAIS PARA DESCARTE ?	
15	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE ARMAZENAMENTO PARA: MEDICAMENTOS REPROVADOS ?	
16	POSSUI AREA ESPECÍFICA DE QUARENTENA SEGREGADA POR CATEGORIA ?	
17	POSSUI AREA DE PRODUTOS E MATERIAIS DEVOLVIDOS SEGRAGADO POR CATEGORIA ?	
18	POSSUI ESTRUTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4.500 POSIÇÕES PALETES ?	
19	PRÉDIO / GALPÃO CONSTRUÍDO EM ALVENARIA ?	
20	PÁTIO PARA MANOBRA, CARGA E DESCARGA COM COBERTURA ASFALTICA OU CALÇAMENTO ?	
21	AREA DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA COM PISO ESTRUTURAL ADEQUADO E ACABAMENTO LISO ?	
22	PISOS DAS AREA DE ARMAZENAGEM SÃO IMPERMEÁVEIS, LAVÁVEL FACILITANDO A LIMPEZA ?	
23	AREA DE CARGA E DESCARGA COM COBERTURA PARA EVITAR INCISÃO DIRETA DE LUZ E CHUVA SOBRE OS MATERIAIS ?	
24	POSSUI ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO?	
25	ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL ESTÁ HÁ UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 METRO DOS MATERIAIS ARMAZENADOS ?	
26	O PRÉDIO ESTA EQUIPADO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ?	
27	AUSÊNCIA DE MOFO OU INFILTRAÇÕES NAS PAREDES, PISOS E TELHADOS ?	
28	CERTIFICADO OU LAUDO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS ?	
29	AREA DE DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPÓSITOS ?	
30	AREA DO DEPOSITO COM DEMARCAÇÃO NO PISO PARA AREAS DE ESTOCAGEM E AREAS DE CIRCULAÇÃO ?	
31	AREA DE CINCUNDA O PRÉDIO CERCADA OU MURADA ?	
32	POSSUI SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS ?	
33	POSSUI EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE EM QUANTIDADES SUFICIENTES ?	
34	POSSUI AREA ADMINISTRATIVA PARA MÍNIMO 20 SERVIDORES DA CONTRATANTE ?	
35	AREA DE COPA, COZINHA, VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS SEPARADOS DA AREA DE ARMAZENAGEM ?	
36	EXISTE PROIBIÇÃO FORMAL SOBRE HABITOS DO PESSOAL? (PROIBIDO FUMAR, COMER, BEBER (COM EXCEÇÃO DE AGUA POTAVEL, QUE DEVE ESTAR DISPONÍVEL EM UM SETOR ESPECÍFICO), MASCAR, MANTER PLANTAS, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS PESSOAIS, OBJETOS PESSOAIS OU QUALQUER OBJETO ESTRANHO AO SETOR, NAS ÁREAS DE ARMAZENAGEM, ARMAZENAGEM EM TRÂNSITO, RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO.	
37	OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS POSSUEM ALÉM DA FONTE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA FONTE ALTERNATIVA CAPAZ DE EFETUAR O SUPRIMENTO DE ENERGIA NO CASO DE FALHAS DA FONTE PRIMÁRIA?	

Legenda:	
S - Sim	
N - Não	
NC - Não Conforme	

SEQ.	Observações:	