Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville/SC

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Joinville,17 de Dezembro de 2.020.

IDENTIFICAÇÃO:

Nº do Processo .....: 234.211 **PPCI, RPCI, RPCI Simples:** 218858
Proprietário .....: MUSEU ARQUEOLOGICO DE SAMBAQUI = PMJ
Endereço .....: Rua Dona Francisca, 600
Bairro .....: Centro
Nome do Responsável Técnico .Debora Tonini da Cunha Nº do Registro no Conselho : 089658-4

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO:

Tipo de Construção : **Nº Blocos :** 3 **Nº Pavimentos :** 3
Área Total .....: 1.661,86 m² **Área Liberada:** 1.661,86 m² **Tipo de Liberação:** Total
Nº Processo Anterior : 218858 **Complexidade:** Alta
Tipo de Ocupação ...: F01 - Local onde há objeto de Valor Inestimável
Carga de Incêndio ...: Baixa (100 < qfi <= 300 MJ/m²) **Altura Descendente:**6,00 m **Altura Total:**
Liberado por .....: Jaqueline F. de Moura - Engenheira CBVJ - CREA 115577-8

SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO :

Sistemas Contemplados em Projeto	SISTEMAS FALTANTES NESTE PROJETO
Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento	
Instalações Elétricas de Baixa Tensão	
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio	
Sistema de Iluminação de Emergência	
Sistema de Saídas de Emergência	
Sistema de Sinalização de Abandono do Local	
Sistema Hidráulico Preventivo	
Sistema Preventivo por Extintores	

Você pode conferir a autenticidade do documento em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_qrcode.php com o código 234211TFJJKJ

JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950
Dados: 2020.12.17 10:12:55 -03'00'

O CBVJ poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste documento, sem prévio aviso.