



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2023

EDITAL SEI Nº 0017778193/2023 - SAP.LCT

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **contratação de empresa especializada no serviço de drywall com instalação, pintura, remoção e manutenção e incluindo o fornecimento de peças.**

1 - Pedido de Esclarecimento 01 - Recebido em 31 de julho de 2023, às 14h47min.

Inicialmente registra-se que a empresa cita o termo "impugnação" no seu pedido, entretanto a forma não atende os requisitos do item 11 do edital. Desta forma, o pedido foi conhecido como "esclarecimento".

Questionamento 01: *"27299 - FORRO TÉRMICO - LÃ DE VIDRO Formado por lâ de vidro com no mínimo 50 mm de espessura, incluindo os demais materiais necessário para instalação. M2 boa tarde, gostaria de pedir a impugnação do item 2 do pregão eletrônico Nº 284/2023 devido a 2 motivos: 1) não existe forro de lâ de vidro com 50 mm de espessura. Só existe esse forro com 15, 20 e 25 mm de espessura"*

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Análise e Requisições de Compras, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0017833382/2023 SAP.ARC: *"As especificações foram indicadas com base no atendimento da necessidade da Administração, bem como mediante solicitação das Secretarias requisitantes. Ainda, para a elaboração do processo foram consultados fornecedores durante a pesquisa de mercado, e, não foram suscitados qualquer óbice com relação à espessura do produto. Cumpre destacar que se trata de um item que se refere ao fornecimento do isolante térmico juntamente com a instalação do drywall, com medição específica em decorrência de seu custo. Assim, para o fornecimento do item, o prestador deverá observar as especificações do Termo de Referência."*

Questionamento 02: *"2) o valor unitário de R\$ 118,22 que consta no pregão está muito abaixo do preço de mercado. Nesse preço o forro é inexequível."*

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Análise e Requisições de Compras, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0017833382/2023 SAP.ARC: *"Com relação ao valor estimado da contratação decorre da pesquisa de preços nos termos da Instrução Normativa nº 04/2022 (0015231284) aprovada pelo Decreto nº 51.742/2022. No caso do item em específico, a pesquisa de preços foi realizada mediante consulta ao Painel de Preços e pesquisa com fornecedores. Ademais, esclarecemos que o referido item é medido em metro quadrado, bem como deverá atender estritamente as especificações indicadas no Termo de Referência."*

Pércia Blasius Borges

Pregoeira

Portaria nº 159/2023



Documento assinado eletronicamente por **Pércia Blasius Borges, Servidor(a) Público(a)**, em 01/08/2023, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017833554** e o código CRC **128ED661**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.161577-9

0017833554v5