



- NOTAS**
- 1 - Para conexão do transformador e derivações de Ramais, deve ser utilizado conector cunha de derivação com grampo de linha viva com recomposição da cobertura;
 - 2 - Utilizar o cabo coberto de cobre 16mm² - 15kV, para ligação do transformador a chave fusível e esta à rede, e também nos para-raios de fim de rede;
 - 3 - Para facilitar a retirada e instalação do transformador no poste, a chave fusível deve ser instalada em cruzeta;
 - 4 - No cruzamento de cabos de seções diferentes, o cabo de maior seção deve cruzar por cima do de menor seção e o cabo de ligação deve ser o de menor seção;
 - 5 - Postes de 300 e 600 dAN utilizar escora dupla (tora de madeira), acima utilizar Tubulão;
 - 6 - Substituir todos os ramais de ligação marcados com X, por cabo multiplexado;
 - 7 - IEAT - Instalar Estribo Alternamento Temporário;
 - 8 - TI - Trocar Isolador de Média Tensão;
 - 9 - TC - Trocar Chaves Fusíveis;
 - 10 - TPR - Trocar Para Raios.

DocuSigned by:
Thiago Buzzi Matthies
F1101B64AC2437

LIBERADO



ENDEREÇO DA OBRA		PRAIA DA VIGORELLI - VIGORELLI - JOINVILLE		FOLHA 1 DE 2	
INTERESSADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		NOMERO PROJETO	400061124-NV2	
PROJETISTA	THIAGO BUZZI MATTHIES		NOMERO CADASTRO	400061124-NV2	
DIGITALIZAÇÃO	THIAGO BUZZI MATTHIES		ESCALA	1:1000	DATA 21/12/2022