Especificações Técnicas
Bomba de Ar Comprimido

Equipamentos - 2
Potência (HP) - 2
Fluxo de ar (L/min) - 167
Tanque (L) - 40
Dimensões (cm) - 45 x 45 x 72
Pressão Máxima - 120 PSI 10%
Tensão - Monofásico AC 220
Fequência - 60H
Consumo (wat) - 1496

Legenda das Redes

FAM ——— AR COMP. MEDICINAL

TUBULAÇÃO EM COBRE CLASSE "A"

PLANTA BAIXA - GÁS MEDICINAL

ESCALA 1/50





Especificações Técnicas
Bomba de Vácuo

1- Ponto de sucção PVC esgoto Ø40 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4"
rente ao piso
2-ponto de agua PVC Ø20 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4",
ligado a rede de agua.
3-Ponto de esgoto PVC Ø40 mm
+ bucha de latão Ø25 mm
x 1/2'e adaptador 1/2"x 1/4".
4-Tomada de três pinos, fios 3 x 2,5 mm²
com disjuntor exclusivo para bomba de
25 Ampéres.

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM		
		Nº	Espessura da pena	
01	conferir as medidas in loco.	1	vermelho	0,1
02	todas as cotas estão em centímetros	2	amarelo	0,2
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.	3	verde	0,3
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas	4	cian	0,4
		5	azul	0,5
		6	magenta	0,6
		7		0,8
		8	cor 08 -	1,0
		9	cinza	1,2

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. MECÂNICO:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville - SC
Fone: (047) 3028-6032

Tipo: PROJETO GASES MEDICINAIS	Nome da Obra / Endereço: UBS PADRÃO - MORRO DO MEIO R. Itapeva, Morro do Meio - Joinville - SC
Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conteúdo: PLANTA BAIXA DETALHES EXECUTIVOS DETALHE ISOMETRICO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	
Autor: ENG. MECÂNICO	
Arq. PLT:	Escala: Indicada
Arq.CAD:	Num. Prancha: G 01/01
Revisado por:	Desenhista CAD: LUIS / Data: JUL/2013 / Classificação: