



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 19/12/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8179007735A		
Nome da Edificação: UBSF Canela		
Nome Fantasia: UBSF Canela		
Logradouro público: Rua Dionísio Girardi		Nº:
Bairro: RIO BONITO (PIRABEIRABA)	Município: JOINVILLE/SC	CEP: 89239-665
Complemento:		LAT/LONG: (-26.177918857272,-48.916474629044)
Referência:		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8179006961A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 498,28 (m²)		
Nome Solicitante: M. L. C.	CPF/CNPJ: ***.715.899-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 19/12/2024	Quantidade de anexos: 6	Risco do processo: Risco II
Processo oriundo dos Bombeiros Voluntários		

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. UBSF Canela (388191)			
Área da solicitação: 498,28 (m2)		Área aprovada: 498,28 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 498,28 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 71			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7057524): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Miguel Luiz Coelho		Registro (CREA/CAU/CRT): SC0001409242	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Assemelhados (sem internação)	0,00	71,00	498,28	0,00	498,28

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IE] - Iluminação de emergência
[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	R. A.	***496239**

4. OBSERVAÇÃO
Processo migrado dos Bombeiros Voluntários.

Quartel de JOINVILLE/SC, 19/12/2024

Assinatura Eletrônica

CBMSC

NOME

JOINVILLE/SC, 19/12/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 9123595b124d30125cad1a6cb3544db145c7f8e9