



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

#### EDITAL SEI Nº5292253/2019 - SAP.UPR

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº392/2019

**Objeto: Aquisição de motobomba centrífuga multiestágio.**

#### ESCLARECIMENTO:

Recebido em 06 de janeiro de 2020 às 09:38 horas.

**Questionamento:** "Solicitamos por gentileza que seja informado o ponto de trabalho (pressãoXvazãoXmca) ao qual o equipamento será instalado, para um dimensionamento mais adequado à sua necessidade. E quanto ao local de instalação do equipamento, será para a substituição de algum modelo em específico? O local será adaptado ao equipamento? Poderá possuir entrada com diâmetro de 2?"

**Resposta:** Conforme Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em resposta encaminhada através do Memorando SEI nº 5412156/2020 - SAMA.UCP.CASERF: "esclarecemos conforme abaixo: 1º - Ponto de trabalho: as motobombas a serem contratadas serão utilizadas para abastecer caixas d'água posicionadas em alturas de até 24 metros acima da rede de distribuição. 2º Local de instalação: será em substituição ao modelo MEAL 2340 4CV M220/440v, e a instalação será por conta da CONTRATANTE. 3º Local adaptado ao equipamento: o local já está pronto e será somente substituição de equipamento. 4º Poderá possuir entrada com diâmetro de 2": não, deverá atender o item II: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, (diâmetro de sucção entre 1 pol e 1.1/2 pol.). Reiteramos que todas as informações suficientes para a aquisição dos equipamentos estão descritas no item II: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

#### **II-Especificações técnicas:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Motobomba d'agua elétrica - Motobomba, multiestágio (3 estagios), potência de 4cv, IP 55, tensão 220V, monofásico, diâmetro de sucção entre 1 pol e 1.1/2 pol.	Unidade	3

Ainda, a instalação será por conta da CONTRATANTE, a CONTRATADA somente irá entregar o item em questão".

**Renata da Silva Aragão**

**Pregoeira**

**Portaria nº 254/2019**



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 08/01/2020, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5412729** e o código CRC **00B1729E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.177701-1

5412729v3