

Figura 1 - Sinalização de alerta para quadros elétricos

DETALHE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Art. 23. Os quadros de distribuição devem ser providos de sinalização de alerta, do lado externo, não facilmente removível (Figura 1).


NOTAS	
1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.	
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.	
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.	
4 - TODAS AS CARCARGAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS, QUANDO ESTAS NÃO FORMEM INSTALAÇÕES DEVERÃO SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHÃO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.	
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV.	
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS RIGIDOS.	
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIOS CIRCUITOS INTERIORES A EDIFICAÇÃO DEVEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.	
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.	
9 - CHUVEIRO DEVE SER ILUMINADO, COMPATÍVEL COM DR.	
10 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS.	
11 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V.	
12 - ELETROCALHAS DE ELÉTRICA DIMENSÕES CONFORME PLANTA INSTALADAS A 3,5 METROS DO CHÃO.	
ADVERTÊNCIA	
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTERNA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPÉRAGEM") SIMPLEMENTE, COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").	
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU RENOVIA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, ALTERNATIVAMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO. ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVADAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEIO PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.	
PARÂMETROS DO PROJETO:	
1 - SISTEMA TRIFÁSICO 220/380V-60Hz	
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM	
3 - POTÊNCIA INSTALADA: VERIFICAR PLANILHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS	
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA	
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:	
1.1 - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C	
1.2 - TEMPERATURA DO SOLO 28°C	
7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA 2% DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O PONTO DE UTILIZAÇÃO.	
8 - TENSÃO ILUMINAÇÃO: 220V	
9 - NORMAS APLICÁVEIS:	
1.3 - ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO ABNT NBR 13067	
1.4 - ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465	
1.5 - CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV ABNT NBR 2473	
1.6 - CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7266	
1.7 - INTERRUPTORES ABNT NBR 14066-1	
1.8 - TOMADAS NBR 14158 ABNT NBR 6068-1 60884-1	
1.9 - DISJUNTORES ABNT NBR 14066-1	
1.10 - DISPOSITIVO DR ABNT NBR 14158 E 61002-1	
1.11 - QUADROS ELÉTRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3	
1.12 - NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	
1.13 - NBR 13070 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFILIAÇÃO PÚBLICA	
1.14 - NBR 13070 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFILIAÇÃO PÚBLICA	
1.15 - NBR 13070 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS	
1.16 - NBR 1384 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA TRABALHO SEGURO COM ELETRODINAMIA	
1.17 - NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE	

Legenda das indicações - Pavimento Térreo	
CHU	Condutele 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
CTR	Cotovelo reto 90° - 200x100mm
TH	T horizontal 90° - 200x100mm
TR	T reto 90° - 200x100mm
TR	T reto 90° sem tampa - 200x100mm
TVD	T vertical descida - 200x100mm
TH	T horizontal 90° - 200x100mm
TR	T reto 90° - 200x100mm
Lum	Luminárias externas - alta potência 150W
Lum	Luminárias externas - baixa potência 50W


Legenda de condutos - Pavimento Térreo	
Cabeamento	
	Alta
	Baixa
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Baixa

Legenda - Pavimento Térreo	
Condutele PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso	
Condutele PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso	
Condutele de PVC 5 entradas	
Cotovelo reto 90°	
Curva 90°	
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso	
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso	
Luminária LED 150W	
Luminária LED 50W	
Ponto de luz 15W	
Ponto de luz 24W	
Ponto de luz 2x20W	
Ponto de luz 2x40W	
Quadro de distribuição	
Relé Fotoelétrico	
Saída dupla para eletroduto	
Saída horizontal para eletroduto	
T horizontal 90°	
T reto 90°	
T vertical descida	
Terminal	


MUNICÍPIO DE JOINVILLE		Engº Eletricista Solange Alves C.Anderle	
Engº Eletricista Solange Alves C.Anderle		EQUIPE TÉCNICA	
Engº Eletricista Bento Perez Junior		Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição	
José Felske Netto		Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição	
PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
MUNICÍPIO DE JOINVILLE		R. Alexandre da Silva, 42 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-425	
PROJETO		DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV. SUPERIOR	
CONTEÚDO		ESCALA 1/50	
PROJETO ELÉTRICO		ELE 03/06	
PROJETO ELÉTRICO		ELE 03/06	
PROJETO ELÉTRICO		ELE 03/06	




DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ESCALA




Luminária conforme projeto ESC.: SEM ESCALA




DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ESCALA





DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ESCALA




DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ESCALA



DETALHE INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ESCALA



DETALHE INSTALAÇÃO REFLETORES NA PAREDE



DETALHE INSTALAÇÃO REFLETORES NA PLATAFORMA


NOTAS
1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE 3/4" E #2,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCÁS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS, QUANDO ESTAS NÃO FORMEM INSTALAÇÕES DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABINHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FAIXA ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FAIXA DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FAIXA DOS DEMAIS CIRCUITOS QUE PASSAM POR CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BILINDADO, COMPÁTIVEL COM DR.
10 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS.
11 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V.
12 - ELETROCALHAS DE ELÉTRICA DIMENSÕES CONFORME PLANTA INSTALADAS A 3,5 METROS DO CHÃO.
ADVERTÊNCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUAR, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTERA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPÉRAGEM") SIMPLEMENTE, COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU RENOVE A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO. ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVADAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.
PARÂMETROS DO PROJETO:
1 - SISTEMA TRIFÁSICO 220/380V-60Hz
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TT-SE PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM
3 - POTÊNCIA INSTALADA: VERIFICAR PLANILHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
5 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1 - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2 - TEMPERATURA DO SOLO 25°C
7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O PONTO DE UTILIZAÇÃO.
8 - TENSÃO LUMINÁRICA: 220V
9 - NORMAS APLICÁVEIS:
1.3 - ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO: ABNT NBR 13067
1.4 - ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL: ABNT NBR 15465
1.5 - CONDUTORES ISOLAÇÃO 90/100V: ABNT NBR 5410
1.6 - CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV: ABNT NBR 7266
1.7 - INTERRUPTORES: ABNT NBR 14066-1
1.8 - TOMADAS: NBR 14136: ABNT NBR 60605-1, 60884-1
1.9 - DISJUNTORES: ABNT NBR IEC 60847-2
1.10 - DISPOSITIVO DR: ABNT NBR NM 61008 E 61002-1
1.11 - QUADROS ELÉTRICOS: ABNT NBR IEC 60439-1/3
1.12 - NBR 5410: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
1.13 - NBR 9050: 12013 ILUMINAÇÃO DE INTERIORES
1.14 - NBR 13570: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFILIAÇÃO PÚBLICA
1.15 - NBR 13067: ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16 - NBR 13684: RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17 - NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Legenda das indicações - Pavimento Térreo
CHU Condutele 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
CTR Cotovelo reto 90° - 200x100mm
TH T horizontal 90° - 200x100mm
TR T reto 90° - 200x100mm
TR T reto 90° sem tampa - 200x100mm
TVD T vertical descida - 200x100mm
TH T horizontal 90° - 200x100mm
TR T reto 90° - 200x100mm
Lum Luminárias externas - alta potência 150W
Lum Luminárias externas - baixa potência 50W




Legenda de condutos - Pavimento Térreo
Alta
Baixa
Elétrica
Direta
Teto
Alta
Baixa

Legenda - Pavimento Térreo
Condutele PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condutele PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
Condutele de PVC 5 entradas
Cotovelo reto 90°
Curva 90°
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Luminária LED 150W
Luminária LED 50W
Ponto de luz 15W
Ponto de luz 24W
Ponto de luz 2x20W
Ponto de luz 2x40W
Quadro de distribuição
Relé Fotoelétrico
Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
T reto 90°
T vertical descida
Terminal



PROPOSTANTE	MUNICÍPIO DE JOINVILLE R. 108, 82.000-10	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Engº Eletricista Solange Alves C. Andrade CREA 007745-4
PROPOSTANTE	Engº Eletricista Solange Alves C. Andrade CREA 007745-4	EQUIPE TÉCNICA	Eng. Eletricista Bento Perez Junior CREA 50089998
PROPOSTANTE	José Felipe Neto Cidade Eng. Eletricista		Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição CREA 03.044-0
PROPOSTANTE	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	PROJEÇÃO IMOBILIÁRIA	09.13.34.40.5947
PROPOSTANTE	EDIFICAÇÃO QUADRA COBERTA - EM DOUTOR RUBEM ROBERTO SCHMIDLIN		
PROPOSTANTE	R. Alexandre da Silva, 42 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-425		
PROPOSTANTE	PROJETO ELÉTRICO	ARQUIVO	02/07/2024
PROPOSTANTE	PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS	ESCALA	ELE 04/06
PROPOSTANTE	Projeto Municipal de Joinville, Secretaria da Educação CNPJ 83.169.423/0001-10		





800





LEGENDA ORIENTATIVA	
POS.	DESCRIÇÃO
001	Painel em chapa de aço (mínimo 22USG)
002	Sistema de Fechamento com Chave
003	Sistema de Fechamento com Injeta
004	Local de identificação
005	Fixado em Trilho
006	Suspensão por Isolador
007	Suspensão por Isolador independente
008	Proteção de acesso ao barramento
009	Encaminhamento dos circuitos
010	Condutor principal em Barramento de cobre eletrolítico
011	Condutor secundário em Barramento de cobre eletrolítico
012	Condutor secundário em Barramento de cobre eletrolítico
013	Condutor secundário em Barramento de cobre eletrolítico
014	Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, corrente nominal 150A
015	Disjuntor monopolar termomagnético, corrente nominal 10A
016	Disjuntor monopolar termomagnético, corrente nominal 32A
017	Disjuntor monopolar termomagnético, corrente nominal 16A
018	Disjuntor tripolar termomagnético, corrente nominal 25A
019	Disjuntor tripolar termomagnético, corrente nominal 50A
020	Interruputor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 32A bipolar
021	Interruputor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 25A bipolar
022	Aviso de advertência em adesivo.
023	Porta documentos
024	Interligação entre proteções
025	Interruputor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 40A bipolar
026	Disjuntor monopolar termomagnético, corrente nominal 55A

PROPRIETARIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
<div> <div>  </div> <div> <p>Eng^a Eletricitista Solange Alves Candeira CREA 007745-4</p> </div> </div>	
MUNICÍPIO DE JOINVILLE R. 10 101-2000-10	Eng ^a Eletricitista Solange Alves Candeira CREA 007745-4
Eng ^a Eletricitista Solange Alves Candeira CNPJ 071745-4	Eng. Eletricitista Perez Perez Junior CREA 1000000098
José Felipe Neto CNPJ 087.000-00	Eng. Eletricitista Osáias Rocha da Conceição CREA 037464-0
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO	QUADRA COBERTA - EM DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN
INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	09.13.34.40.5947
ENDEREÇO	R. Alexandre da Silva, 42 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-425
PROJETO	PROJETO ELÉTRICO
CONTINÚO	DIAGRAMA UNIFILAR E LAYOUT DOS QUADROS
<p>  </p> <p> Prefeitura Municipal de Joinville, Secretaria da Infraestrutura CNPJ 83.169.420-00-10 Rua Nagel, 100 CEP 89200-000 - Joinville, Fone: (47) 3343-0045 E-mail: secretaria_eletrica@pmjoinville.sc.gov.br </p>	
ARQUIVO	DATA
TIPO DE	02/07/2024
VERSÃO	
TECNOLOGIA	EXERCÍCIO
	FELE 05/06

DETALHE QD4 (QUADRA)



- 01 – Eletrocalha 10x5cm
02 – Botão Liga/Desliga com indicação luminosa
03 – Quadro Metálico 600x500x200
04 – Chave de bloqueio do Painei

[illegible]