



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2023

EDITAL SEI Nº 0017277476/2023 - SAP.LCT

ERRATA SEI Nº 0017369795/2023 - SAP.LCT

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição e instalação de portas automatizadas e kits de automação para portas e portões.

Pedido de Esclarecimento 4 - Recebido em 30 de junho de 2023 às 08h55min.

Questionamento: *“Em contato com o Setor de Engenharia da empresa, ainda que tenhamos feitos questionamentos anteriores, ainda nos restou dúvidas quanto à especificações presentes no Edital da Licitação 163/2023 – Prefeitura Municipal de Joinville; Com intuito de elucidar melhor a dúvida e também termos resposta mais assertiva, fizemos documento (anexo) com o questionamento: Com o equipamento de 120cm, teremos uma abertura de 50cm. Veja que pedem um vidro móvel 2070x2100mm, o que é maior que o vão, não sendo possível sua montagem. Caso não haja vidro fixo, o vidro móvel poderá correr para trás na estrutura (alvenaria ou outro), porém o equipamento deverá ser pelo menos o dobro do tamanho do vão, neste caso 240cm:”*

Resposta: Conforme resposta da Área de Unificação de Compras da Secretaria de Administração e Planejamento, secretaria requisitante do processo licitatório, através do Memorando SEI nº 0017485556/2023 - SAP.ARC.AUN: "(...) solicitamos a retirada/exclusão dos itens abaixo relacionados do Edital, pois será necessário ajustar seus descritivos; Itens 12 e 13 - 29010 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE - 120CM X 210CM; Itens 14 e 15 - 29011 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE - 180CM X 210CM; Itens 18 e 19 - 29013 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE - 360CM X 220CM."

Diante ao exposto, os itens **12, 13, 14, 15, 18 e 19** foram **anulados**, mediante publicação do Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI nº 0017510028/2023 - SAP.LCT.

Daniela Mezalira

Pregoeira

Portaria 159/2023



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 04/07/2023, às 11:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017521791** e o código CRC **7F084C1C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.098136-4

0017521791v2