

1 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NOS BLOCOS
ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA PADRÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Condutores: Fase, Neutro, Retorno e Terra
	Eletroduto embutido na laje
	Eletroduto embutido no piso ou subterrâneo
	Eletroduto embutido na parede
	Tomada NBR-14136 2P+T 20A/250V em caixa PVC 2x4", h=0,30m do piso
	Tomada NBR-14136 2P+T 20A/250V em caixa PVC 2x4", h=1,10m do piso
	Tomada NBR-14136 2P+T 20A/250V em caixa PVC 2x4", (h=2,40m) do piso
	Ponto de força para torneira elétrica h=1,10m do piso
	Caixa de passagem 4"x4" embutida na laje
	Interruptor 1 tecla simples em caixa PVC 2x4", h=1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas simples em caixa PVC 2x4", h=1,10m do piso
	Interruptor 3 teclas simples em caixa PVC 2x4", h=1,10m do piso
	Ponto para Ar Condicionado, caixa 2x4" (h=2,10m ou indicada)
	Interruptor de acionamento ventilador h=1,10m do piso
	Ponto de força para chuveiro elétrico em caixa 2x4", h=2,10m do piso
	Quadro de Dist. de energia h=1,50m (piso ao centro do quadro)
	Caixa octavada 4"x4" sobre o forro
	Relé fotoelétrico
	Luminária Fluorescente 2x40W



As Cotas Estão em Centímetros

2 DET. POSIÇÃO DAS CAIXAS
SEM ESCALA

NOTAS DO DETALHE

ÍTEM	D E S C R I Ç Ã O
01	Interruptores embutidos na parede em caixa (10x5x5)cm
02	Caixa nº4 (60x60x12)cm, no pavimento térreo, para telefonia
03	Tomada dupla Corrente Elétrica c/ 03 Pinos (2F+T) 10A/250V em Cx. (10x10x5)cm
04	Tomada de Corrente Elétrica com 03 Pinos (2F+T) 10A/250V em Cx. (10x5x5)cm
05	Quadro de Distribuição Elétrica (QD)

APROVAÇÃO

PREFEITURA

OBSERVAÇÕES

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REQUERENTE:

www.vegaengenharia.com.br
VEGA ENGENHARIA PROJETOS
AV. MARQUÊS DE OLINDA, 1.821
RESIDENCIAL ESPANHA - SALA 01
BAIRRO AMÉRICA - CEP 89204-415
JOINVILLE - SC - BRASIL
FONE: (47) 3427 - 1577
AV. MAL. DEODORO, 972, SALA 26
CENTRO - CEP 89251-000
JARAGUÁ DO SUL - SC - BRASIL
FONE: (47) 3055 - 2905
E-MAIL: vega@vegaengenharia.com.br

PROJETO ELÉTRICO

OBRA:	CEI ULYSSES
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
REQUERENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL:	RUA CIDADE DE BARRETOS, ULISSES GUIMARAES
CONTEÚDO:	**DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NOS BLOCOS, SIMBOLOGIA E DETALHE**

EQUIPE TÉCNICA:
Arq. e Urb. Letice Dal Carobbo ---------- CREA/SC: 079.486-5
Eng. Civil Cíntia Busatto ---------- CREA/SC: 066.279-3
Eng. Civil João R. Lisbôa Oneda ----- CREA/SC: 069.906-6
Eng Civil Mychel Bressiani ---------- CREA/SC: 093.314-4
Eng. Civil Valdir Campos Jr. ---------- CREA/SC: 047.770-4
Eng. Elét. Ivo Gilmar Petri ---------- CREA/SC: 014.163-8

PRANCHA Nº: EL 03

DESENHO	IVO GILMAR PETRI
ARQUIVO	VG 959
REVISÃO	03
DATA	19/11/2011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RAFAEL MACEDO MARKS
Engenheiro Eletricista - CREA 082.651-6 SC

03
Nº DE PRANCHAS