

**PARECER TÉCNICO SEI N° 0021975914**

O presente Parecer Técnico visa analisar tecnicamente se as amostras do item 3 apresentadas pela empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA estão de acordo com o disposto no Edital (0018309161) e Errata (0018933043).

• **ITEM 03 - Proposta Comercial 0021541905:**

**Status: REPROVADA.**

**Observações:** As amostras apresentadas estão em desacordo com o Edital (0018309161) e Errata (0018933043), que definem que os acesso às partes internas da luminária devem ser sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço. Ainda, o modelo de abertura apresentado na proposta comercial é de parafuso do tipo prisioneiros com porcas borboletas em aço inox sem a necessidade do uso de ferramentas enquanto as amostras entregues para a Unidade de Iluminação necessitam do uso de ferramentas.

**Quantidade de amostra apresentada:** 02 (duas)



Sendo o que se pretendia, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Gerente**, em 08/07/2024, às 08:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021975914** e o código CRC **E4140BBD**.

Rua Pascoal Filippi - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.018319-0

0021975914v5