



## **PLANO DE EMERGÊNCIA**

### **PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO**

## **MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SAMBAQUI**

**ENDEREÇO:** Rua Dona Francisca, 600, Centro - Joinville

**ÁREA CONSTRUIDA:** 1.661,86m<sup>2</sup>

*Rua Max Colin, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina  
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33  
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá  
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul  
[www.amunesc.org.br](http://www.amunesc.org.br)*



# AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA CATARINA

*UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.*

## OBJETIVO

Preparar os ocupantes do local para um rápido e eficiente abandono do edifício, em caso real de incêndio ou qualquer outra emergência.

### 1) PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Qualquer pessoa que identificar uma situação de emergência deverá alertar, ao seu supervisor.

A situação de alerta deverá ser avaliada, e, verificada a existência de uma emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos necessários para o atendimento da emergência e também acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, informando:

- a) nome do comunicante e telefone utilizado;
- b) qual a emergência, sua característica, o endereço completo e os pontos de referência do local (vias de acesso, etc);
- c) se há vítimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.

Realizar primeiros socorros às vítimas, mantendo ou estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado.

Eliminar riscos realizando o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das válvulas das tubulações de gás da área atingida ou geral, quando possível e necessário.

Abandonar a área quando necessário conforme plano de segurança, conduzindo a população fixa e flutuante para a área externa, ali permanecendo até a definição final do sinistro.

Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o local.

Proceder o combate ao incêndio em fase inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagação até a chegada do CBMSC.

## CONDUTA DOS FUNCIONÁRIOS

Todos os funcionários deverão conhecer as saídas de emergência existentes e as instruções específicas para abandono do local visando auxiliar a retirada das pessoas em caso de incêndio ou qualquer situação de emergência.

Mesmo nos exercícios práticos, encarar a situação como se fosse real.

Iniciado o abandono, siga as seguintes recomendações:

- ✓ Desligue os aparelhos elétricos que estiver usando, salvo determinação em contrário por razões de segurança;
- ✓ Mantenha-se calmo e converse com seu grupo de modo a dirigi-los sem demora para as saídas de emergência;
- ✓ Ande rápido sem correr;

*Rua Max Colín, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina  
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33  
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá  
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul  
[www.amunesc.org.br](http://www.amunesc.org.br)*



**AMUNESC**  
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA CATARINA

*UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.*

- ✓ Ao se aproximar de rampas ou desníveis mantenha-se em fila e aguarde a sua vez de descer;
- ✓ Guarde distância de 1 metro da pessoa a sua frente;
- ✓ Não faça brincadeiras;
- ✓ Mantenha silêncio;
- ✓ Siga corretamente as instruções da brigada de incêndio;
- ✓ Oriente os visitantes;
- ✓ Se houver fumaça, mantenha-se abaixado;
- ✓ Não permaneça em vestiários e sanitários;
- ✓ Dê a preferência por ações de abandono para portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitem de auxílio (idosos, crianças, gestantes, etc).
- ✓ Nas rampas ou desníveis mantenha-se sempre junto a parede e/ou segure no corrimão se houver;
- ✓ A parte central das rampas ou desníveis deverão estar livres para atuação das equipes de primeiros socorros, de combate a incêndio e salvamento;
- ✓ Aguarde pacientemente a determinação para retornar ao ambiente interno.

## **SAÍDAS DE EMERGÊNCIA**

Caminho contínuo composto por corredores, escadas e rampas a ser percorridos pelo usuário, em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do incêndio.

## **2) EXERCÍCIOS SIMULADOS**

Exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a população fixa, devem ser realizados no mínimo duas vezes ao ano (semestralmente).

Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, para a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo:

- ✓ Data e horário do evento
- ✓ Número de pessoas que participaram do simulado
- ✓ Tempo gasto para o abandono total da edificação
- ✓ Atuação dos responsáveis envolvidos
- ✓ Registro do comportamento da população
- ✓ Falhas em equipamentos
- ✓ Falhas operacionais
- ✓ Outros problemas e sugestões levantados durante o simulado.

*Rua Max Colín, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina  
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33  
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá  
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul  
[www.amunesc.org.br](http://www.amunesc.org.br)*



**AMUNESC**

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA CATARINA

**UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.**

Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com comunicação prévia para a população do imóvel; e uma segunda vez no ano sem a comunicação prévia.

Todos os simulados deverão ser comunicados com no mínimo 24h de antecedência ao CBMSC.

Os exercícios simulados poderão ter a participação do CBMSC

### **3) PLANTA DE EMERGÊNCIA**

A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local por parte da população da edificação e das equipes de resgate.

### **4) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS**

O responsável pelo imóvel deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro os problemas identificados e a manutenção realizada.

As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:

I - Iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias;

II - Saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas;

III - sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realização dos exercícios simulados;

ASSOCIACAO DE  
MUNICIPIOS DO NORDESTE  
DE SANTA  
CAT:84712686000133

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO  
NORDESTE DE SANTA  
CAT:84712686000133  
Dados: 2020.11.24 11:33:49 -03'00'

Débora Tonini da Cunha  
CREA 089.658-4

*Rua Max Colín, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina*  
*Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33*  
*Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá*  
*Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul*  
*www.amunesc.org.br*