






PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/500

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/500



☒	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 15 MPA, DIM. DINTERNA 30X30X50CM, COM ALÇA E FUNDO COM BRITA Nº2. SELAR TAMPA EM CONCRETO COMO MEDIDA ANTI-FURTO
☒	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM DUAS LUMINÁRIAS EM DOIS NÍVEIS
☒	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM UMA LUMINÁRIA
☒	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM DUAS LUMINÁRIAS NO MESMO NÍVEL
☒	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM UM LUMINÁRIAS TIPO ORNAMENTAL
☒	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃ E PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO
☒	CAIXA TIPO A – PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIA (650x410x855mm)
☒	INDICAÇÃO DE CONDUTORES DE FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
PV	POSTE VIÁRIO
PO	POSTE ORBAMENTAL
---	ELETRODUTO ENTERRADO PEAD FLEX – BITOLA INDICADA EM PLANTA
↓	HASTE DE ATERRAMENTO
---	CONDUTOR DE ATERRAMENTO
---	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTO ENTERRADO

CLIENTE		PROJETO					
HPB PARTICIPAÇÕES S/A		PROJETO DE REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
CNP.J: 36.638.874/0001-16		REFERENTE					
ENDEREÇO		PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
RUA OTTOKAR DOERFFEL - JOINVILLE/SC		DIAGRAMAS					
CEP: 89203-900		SIMBOLOGIA					
REVISÃO	ARQUIVO	FOLHA	DATA	ESCALA (S)			
02	SM-22041-IP-05-R02	A1	23/02/2023	INDICADA			
		SM			PRANCHA Nº		
		Autor do Projeto				05	
		SANDRO MARTINS					
		Responsável Técnico					Nº DE PRANCHA
Assinatura Responsável Técnico			TIPO				
113496-2				ELÉTRICO			
CREA-SC							
Rua Telemaco Borba, 659 - Jardim Iritui - Joinville - Fone: 47 3034-6060 / 47 98839-9016							