





PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/500

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/500

ETAPA 1



	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 15 MPA, DIM. DINTERNA 30X30X50CM, COM ALÇA E FUNDO COM BRITA Nº2. SELAR TAMPA EM CONCRETO COMO MEDIDA ANTI-FURTO
	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM DUAS LUMINÁRIAS EM DOIS NÍVEIS
	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM UMA LUMINÁRIA
	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM DUAS LUMINÁRIAS NO MESMO NÍVEL
	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO COM UM LUMINÁRIA TIPO ORNAMENTAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃ E PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO
	CAIXA TIPO A – PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIA (650x410x855mm)
	INDICAÇÃO DE CONDUTORES DE FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
	PV POSTE VIÁRIO
	PO POSTE ORBAMENTAL
	ELETRODUTO ENTERRADO PEAD FLEX – BITOLA INDICADA EM PLANTA
	HASTE DE ATERRAMENTO
	CONDUTOR DE ATERRAMENTO
	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTO ENTERRADO

CLIENTE		PROJETO		
HPB PARTICIPAÇÕES S/A		PROJETO DE REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CNP.J: 36.638.874/0001-16		REFERENTE		
ENDEREÇO		PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
RUA OTTOKAR DOERFFEL - JOINVILLE/SC		DIAGRAMAS		
CEP: 89203-900		SIMBOLOGIA		
REVISÃO	ARQUIVO	FOLHA	DATA	ESCALA (S)
02	SM-22041-IP-06-R02	A1	23/02/2023	INDICADA
		SM Autor do Projeto SANDRO MARTINS Responsável Técnico		PRANCHA Nº 06 Nº DE PRANCHA 07
		Assinatura Responsável Técnico 113496-2 CREA-SC		TIPO ELÉTRICO
Rua Telemaco Borba, 659 - Jardim Iritui - Joinville - Fone: 47 3034-6060 / 47 98839-9016				