



Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville/SC

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Joinville, 25 de Janeiro de 2022.

IDENTIFICAÇÃO:

Nº do Processo 247.031 **PPCI, RPCI, RPCI Simples:** Não possui
Proprietário/resp. legal: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE JOINVILLE
Endereço Rua Bento José Flores, SN
Bairro Espinheiros
Nome do Responsável Técnico .Rogerio Ferrari Maistro **Nº do Registro no Conselho :** 103401-3/SC

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO:

Tipo de Construção : **Nº Blocos :** 3 **Nº Pavimentos :** 1
Área Total 943,34 m² **Área Liberada:** 943,34 m² **Tipo de Liberação:** Total
Nº Processo Anterior : Não possui **Complexidade:** Alta
Tipo de Ocupação ...: H6 - Clínica e consultório Médico e Odontológico
Carga de Incêndio ...: Baixa (100 < qfi <= 300 MJ/m²) **Altura Descendente:** **Altura Total:**
Liberado por Jaqueline F. de Moura - Engenheira CBVJ - CREA 115577-8

SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO :

Sistemas Contemplados em Projeto

Compartimentação horizontal/vertical ou isolamento de risco
Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Sistema de Iluminação de Emergência
Sistema de Saídas de Emergência
Sistema de Sinalização de Abandono do Local
Sistema Preventivo por Extintores

SISTEMAS FALTANTES NESTE PROJETO



Você pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_qrcode.php
com o código 247031M0V9V7

O CBVJ poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste documento, sem prévio aviso.