



Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville/SC

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Joinville, 20 de Outubro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO:

Nº do Processo 245.842 **PPCI, RPCI, RPCI Simples:** Não possui
Proprietário/resp. legal: PREFEITURA DE JOINVILLE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Endereço Rua Das Tulipa, 89 - EM NILSON WILSON BENDER
Bairro Jardim Edilene
Nome do Responsável Técnico .Cassiano Pereira Sprotte **Nº do Registro no Conselho :** 33729-0

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO E PÂNICO DA EDIFICAÇÃO:

Tipo de Construção : **Nº Blocos :** 2 **Nº Pavimentos :** 1
Área Total 1.374,86 m² **Área Liberada:** 1.374,86 m² **Tipo de Liberação:** Total
Nº Processo Anterior : Não possui **Complexidade:** Alta
Tipo de Ocupação ...: E1 - Escolar em Geral
Carga de Incêndio ...: Baixa (100 < qfi <= 300 MJ/m²) **Altura Descendente:** **Altura Total:**
Liberado por Jaqueline F. de Moura - Engenheira CBVJ - CREA 115577-8

SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO :

Sistemas Contemplados em Projeto

Compartimentação horizontal/vertical ou isolamento de risco
Sistema de Iluminação de Emergência
Sistema de Saídas de Emergência
Sistema de Sinalização de Abandono do Local
Sistema Preventivo por Extintores

SISTEMAS FALTANTES NESTE PROJETO



Você pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_qrcode.php
com o código 245842NKEP6Q

O CBVJ poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste documento, sem prévio aviso.