



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

#### EDITAL SEI Nº 0501344/2016- SAP.UPR

#### CONCORRÊNCIA Nº 255/2016

**Contratação de empresa para o serviço de execução de instalações preventivas de incêndio do Centro Poliesportivo, Cultural e de Lazer de Joinville - Arena Joinville**

#### ESCLARECIMENTO II

**Recebido em 26 de janeiro de 2017 às 15:12h**

1) *Deverá ser considerada toda a tubulação nova para o sistema hidráulico preventivo? Em caso negativo, onde serão realizadas adequações e onde será feita uma nova instalação?*

**Resposta:** Conforme manifestação exarada pela Secretaria do Esportes - SESPORTE, através do memorando SEI nº 0554132 - FELEJ.UAF, cumpre esclarecer que *"No processo licitatório há dois projetos de rede de hidrantes, sendo eles o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar e o projeto executivo, este nomeado como "Prevenção Contra Incêndios/Adequações das Instalações". No memorial descritivo deste projeto, o item 3 especifica que há um trecho de tubulação interrompida e também identifica a existência de 4 novos pontos de hidrante. Na planta baixa do mesmo há uma legenda para os desenhos, onde a tubulação em linha contínua será a tubulação nova e a linha tracejada a tubulação existente. Além da legenda, há observações em planta baixa que indicam os trechos de tubulações novas e as caixas de hidrantes a serem instaladas"*.

2) *Toda a tubulação e equipamentos da casa das máquinas serão substituídos?*

**Resposta:** De acordo com a manifestação exarada pela Secretaria do Esportes - SESPORTE, através do memorando SEI nº 0554132 - FELEJ.UAF, *"Conforme item 3 do memorial descritivo do sistema hidráulico preventivo "Toda tubulação da casa de máquinas deverá ser inspecionada e restaurada verificando indícios de corrosão. Todos os equipamentos como bombas de recalque, bomba jockey de pressurização bem como pressostatos da rede deverão ser substituídos devido ao tempo que estão inoperantes e em processo de corrosão devido à falta de manutenção e uso"*.

3) *Poderão ser alterados os quantitativos da planilha de orçamento?*

**Resposta:** Não, deverão ser observados os quantitativos da planilha orçamentária, anexo IV do edital.

4) *É possível agendar uma visita ao local, com algum representante ou projetista, para esclarecimento de dúvidas in loco?*

**Resposta:** Conforme item 18.5 do edital: "*É facultado ao proponente visitar o local da obra, não podendo posteriormente alegar desconhecimento*". Ressalta-se que a visita tem apenas a finalidade de permitir o acesso ao local indicado no Memorial Descritivo, e que não haverá respostas a questionamentos ou dúvidas referentes ao edital e seus anexos. Possíveis dúvidas devem ser encaminhadas de acordo com o previsto no item 18.7 do Edital para Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, sendo que a resposta ficará disponível para todos os interessados na Unidade de Processos - UPR e serão publicados no site [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br), link "Editais de Licitação", no respectivo edital.

Makelly Diani Ussinger

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 002/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Makelly Diani Ussinger, Gerente**, em 01/02/2017, às 18:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0551847** e o código CRC **A8B57A56**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

16.0.033430-7

0551847v10