MEMORANDO SEI Nº 31565090/2026 - SED.UIN

Joinville, 10 de novembro de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento
Unidade de Licitações (SAP.LCT)

Assunto: Resposta ao Memorando SEI nº 31557756
Ref.: Análise Técnica Profissional e Operacional - Concorrência nº 260/2026

Prezados,

Em atenção ao documento em epígrafe que versa sobre a análise técnica profissional e operacional da concorrência nº 260/2026 cujo objeto é a Reforma das instalações elétricas, para atender a nova demanda de energia do Centro de Educação Infantil (CEI) Amandos Finder, a Secretaria de Educação por intermédio da Unidade de Infraestrutura encaminhamos manifestação técnica acerca da aceitabilidade dos documentos, com a finalidade de verificar se tanto o Responsável Técnico quanto a Proponente comprovam, por meio destes, a execução de serviços compatíveis ao objeto licitado.

Considerando o objeto da Concorrência, discriminado no Edital:

> **1.1 - Do Objeto da Concorrência:**
>
> **1.1.1 -** A presente licitação tem como objeto a **Contratação de empresa especializada na Reforma das instalações elétricas, para atender a nova demanda de energia do Centro de Educação Infantil (CEI) Amandos Finder**, de acordo com as condições estabelecidas no Anexo IV, e nas condições previstas neste Edital.

Considerando a exigência do Edital quanto à comprovação da aptidão técnica:

> **9.6** - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
>
> (...)
>
> **m)** Indicação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:
>
> **m.1)** Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;
>
> **m.2)** Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes àquela a ser contratada, ou seja: **Execução de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais/industriais com características compatíveis com o objeto dessa licitação;**
>
> **m.2.1)** Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
>
> **n)** Apresentar certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho

competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitação, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja: **661,24 m² de execução de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais/industriais.**

n.1) Será permitido o somatório de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.

Considerando a Resposta ao Pedido de Esclarecimento SEI nº 30612593, que versa sobre a aceitação da comprovação de experiência mediante documentação de profissional Técnico em Eletrotécnica, regularmente registrado no Conselho Federal/Regional dos Técnicos Industriais – CFT/CRT, e sobre a aceitação de profissional que possua a experiência e o acervo técnico exigidos no Edital, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços ou compromisso de contratação futura, condicionado à eventual adjudicação/homologação e celebração do contrato administrativo;

Considerando os documentos de habilitação da EMPRESA Coluna Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 16.520.327/0001-24: SEI nº 31547483 (págs. 44 à 89) e SEI n° 31547500 (págs. 01 à 12);

Apresentamos, a seguir, nossa análise e manifestação técnica:

1. Capacidade Técnica do Profissional (análise da capacidade técnica do(s) profissional(is), responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa)

Atestado de capacidade técnica	Profissional	Objeto
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252022145412 (págs. 46 a 49 de 89)	Gilberto Possamai Della Engenheiro Civil CREA-SC nº 027952-4	Execução de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252021134758 (págs. 55 a 57 de 89)	Gilberto Possamai Della Engenheiro Civil CREA-SC nº 027952-4	Projeto e Execução de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252021134757 (págs. 58 a 60 de 89)	Gilberto Possamai Della Engenheiro Civil CREA-SC nº 027952-4	Projeto e Execução de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154297 (págs. 01 a 04 de 12)	Antônio Fernando Porta Engenheiro Eletricista CREA-SC nº 140649-6	Execução de instalação elétrica com entrada de energia de uso coletivo em baixa tensão com demanda até 300kVA e de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154316 (págs. 05 a 08 de 12)	Antônio Fernando Porta Engenheiro Eletricista CREA-SC nº 140649-6	Execução de instalação elétrica com entrada de energia de uso coletivo em baixa tensão com demanda até 300kVA e de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO -		Execução de instalação elétrica de baixa tensão para fins

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154379 (págs. 50 a 54 de 89)	Antônio Fernando Porta Engenheiro Eletricista CREA-SC nº 140649-6	residenciais/comerciais, de instalação elétrica em alta tensão para fins industriais, de subestação externa de energia elétrica. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154303 (págs. 66 a 69 de 89)	Antônio Fernando Porta Engenheiro Eletricista CREA-SC nº 140649-6	Execução de instalação elétrica com entrada de energia de uso coletivo em baixa tensão com demanda até 300kVA e de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CRT-04 nº 2629107/2026 (págs. 77 a 80 de 89)	Carlos Demétrio Nunes Técnico em Eletrotécnica / Edificações CRT-04 nº 00730425959	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Professora Juracy Maria Brosig (Lote 11) em Joinville/SC (baixa tensão 225A, 3.153,85m², subestação de 150kVA, painel elétrico de 139,45kVA, aterramento e entrada de 13,8 kV) **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CRT-04 nº 2629105/2026 (págs. 81 a 84 de 89)	Carlos Demétrio Nunes Técnico em Eletrotécnica / Edificações CRT-04 nº 00730425959	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Marli Maria de Souza (Lote 03) em Joinville/SC (baixa tensão 350A, 3.396,24m², subestação de 225kVA, painel elétrico de 168,65kVA, aterramento e entrada de 13,8kV) **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CRT-04 nº 2597599/2026 (págs. 85 a 88 de 89)	Carlos Demétrio Nunes Técnico em Eletrotécnica / Edificações CRT-04 nº 00730425959	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Professor Germano Timm (Lote 12) em Joinville/SC (baixa tensão 350A, 4.564,66m², subestação de 225kVA, painel elétrico de 198,46kVA, aterramento e entrada de 13,8kV) **Compatível com o edital.**

1.1 Parecer final quanto à aceitabilidade da capacidade do técnica do profissional, conforme exigido no edital:

Diante dos documentos apresentados, bem como da análise realizada, restou comprovada a aptidão técnica dos profissionais indicados pela empresa Coluna Engenharia Ltda, CNPJ 16.520.327/0001-24.

2. Capacidade Técnica Operacional da Empresa Coluna Engenharia Ltda - CNPJ 16.520.327/0001-24

Emissor do Atestado de capacidade técnica	Empresa	Objeto
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154297 (págs. 01 a 04 de 12)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Execução de instalação elétrica com entrada de energia de uso coletivo em baixa tensão com demanda até 300kVA e de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. **Não compatível com o Edital devido à incompatibilidade entre a unidade de**

		medida prevista no Edital e as unidades de medida indicadas no Atestado de Capacidade Técnica.
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC n° 252023154316 (págs. 05 a 08 de 12)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Execução de instalação elétrica com entrada de energia de uso coletivo em baixa tensão com demanda até 300kVA e de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais. **Não compatível com o Edital devido à incompatibilidade entre a unidade de medida prevista no Edital e as unidades de medida indicadas no Atestado de Capacidade Técnica.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252022145412 (págs. 46 a 49 de 89)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Execução de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. Quantidade - 326,17 m² **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252023154379 (págs. 50 a 54 de 89)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Entrada de Energia em Média Tensão da Escola Municipal Monsenhor Scarzello em Joinville/SC **Não compatível com o Edital devido à incompatibilidade entre a unidade de medida prevista no Edital e as unidades de medida indicadas no Atestado de Capacidade Técnica.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252021134758 (págs. 55 a 57 de 89)	Possamai Engenharia Ltda ME CNPJ 48.924.776/0001-24	Execução e Projeto de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. Quantidade - 3.070,89 m² **Não compatível com o Edital; atestado e CAT emitidos em nome da empresa Possamai Engenharia Ltda ME.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252021134757 (págs. 58 a 60 de 89)	Possamai Engenharia Ltda ME CNPJ 48.924.776/0001-24	Execução e Projeto de instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva. Quantidade - 1.000,00 m² **Não compatível com o Edital; atestado e CAT emitidos em nome da empresa Possamai Engenharia Ltda ME.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 252023154303 (págs. 66 a 69 de 89)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Execução da nova Entrada de Energia da Escola Municipal Prof.ª Zulma do Rosário Miranda em Joinville/SC **Não compatível com o Edital devido à incompatibilidade entre a unidade de medida prevista no Edital e as unidades de medida indicadas no Atestado de Capacidade Técnica.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CREA-SC nº 2629107/2026 (págs. 77 a 80)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Prof.ª Juracy Maria Brosig em Joinville/SC Quantidade - 3.153,85 m² **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CRT-04	Coluna Engenharia Ltda CNPJ	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Marli Maria de Souza em Joinville/SC

nº 2629105/2026 (págs. 81 a 84 de 89)	16.520.327/0001-24	Quantidade - 3.396,24 m² **Compatível com o edital.**
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO CRT-04 nº 2597599/2026 (págs. 85 a 88 de 89)	Coluna Engenharia Ltda CNPJ 16.520.327/0001-24	Reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Marli Maria de Souza em Joinville/SC Quantidade - 4.564,66 m² **Compatível com o edital.**
Quantidade total atestada (aceita):		**11.440,92 m²**

2.1. Parecer final quando a aceitabilidade da capacidade do técnica da empresa, conforme exigido no edital:

Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise realizada, restou comprovada a aptidão técnica da empresa Coluna Engenharia Ltda, CNPJ 16.520.327/0001-24..

Observação I: Realizada comparação da CAT com o respectivo atestado para verificar se o quantitativo considerado para comprovação da capacidade operacional reflete, de fato, a quantidade registrada.

Observação II: Todos os documentos foram analisados, mesmo já tendo um atestado comprovado o quantitativo exigido no edital.

Observação III: Esclarecemos que o conselho competente não emite atestado, sendo aceito documento sem esse registro. Contudo, caso a empresa opte por apresentar a Certidão de Acervo Operacional (CAO), esta deverá ser emitida pelo respectivo conselho.

Sem mais, a Secretaria de Educação, através da Unidade de Infraestrutura, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng. Guilherme Pontello

Engenheiro Eletricista

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Breguncci Pontello**, **Servidor(a) Público(a)**, em 16/11/2026, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Erico Rafael da Silva**, **Coordenador(a)**, em 16/11/2026, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31565090** e o código CRC **6F30B7B6**.