


DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Áureo Gomes do Vale s/nº - Jardim Iririu - Joinville/SC	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS /REGISTRO Arquiteta e Urbanista: Nathalia de Souza Zattar CAU/SC A69107-0	
PROJETO DE EDIFICAÇÃO	
(x) A Construir () Construída () Reaprovação () 2ª Via	
CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO	SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Classificação da Edificação: Hospitalar sem Internação	Sistema Preventivo por Extintores: Sim
Tipo de Construção: Alvenaria convencional	Sistema Hidráulico Preventivo (Volume RTI): não
Área total construída da edificação: 744,40 m²	Para Ráio (Metodo): não
Altura Descendente: 3,00 m	Alarme de Emergência: não
Número de Blocos: 01	Iluminação de Emergência: Bloco autônomo Lâmpada LED's 960lumens
Número de Pavimentos: 01	Saída de Emergência: Sim
Classe de Risco: Leve	Balizamento de saída: Luminária de sinalização de abandono de local
População: 238 pessoas	Central de GLP: Não
Outras informações:	Outros Sistemas: não

Declaramos para fins de aprovação de projeto de prevenção de incêndio, junto ao corpo de bombeiros voluntários de Joinville, com a responsabilidade técnica RRT 5843079 que:

- 1- O Projeto Preventivo de Incêndio esta rigorosamente de acordo com as normas técnicas e com os dispositivos legais em vigor no município de Joinville;
- 2- O Projeto Preventivo de Incêndio está rigorosamente compatível com o Projeto Arquitetônico, no tocante a dimensões de áreas, layout, altura descendente, recuos e demais informações técnicas.
- 3- Estamos cientes das penalidades previstas, especialmente no que tange as falsas informações, projeto em desacordo com as determinações e a execução da obra em desconformidade com os projetos (Preventivo de Incêndio e Arquitetônico) ora aprovados;
- 4- É de nosso conhecimento e concordância que, a execução da obra licenciada por este processo sofrerá ação fiscal por parte do Município e pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, não sendo emitido parecer favorável à ocupação da construção (edificação) enquanto não estiverem completamente regularizadas as adequações de projetos (Preventivo de Incêndio e Arquitetônicos), assim como da obra;
- 5- Informamos ainda que o imóvel deste processo não está incluso no cadastro de unidade de interesse de preservação (UIP) ou de tombamento, em nenhuma das esferas públicas, - federal, estadual e municipal, conforme consulta realizada junto a Fundação Cultural de Joinville/ Gerência de Patrimônio Cultural.




 Nathalia de Souza Zattar
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A69107-0


 Prefeitura Municipal de Joinville
 Secretaria Municipal da Saúde
 CNPJ: 08.184.821/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FABRÍCIO DA ROSA

Matrícula 41271

Joinville, 06 de junho de 2017.

CARIMBOS	
PMJ:	CBVJ: <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;">SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE</p> <p style="text-align: center;">EM, 15 JUN 2017</p> <p style="text-align: center;">  Luciano Mendonça Seiler Engº Mec. e Segurança do Trabalho CREA 082714-2 </p> </div>
Número do Processo:	