



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 03/11/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8179004587A		
Nome da Edificação: ILUMIMAC SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA		
Nome Fantasia: ILUMIMAC SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA		
Logradouro público: Rua DO PRINCIPE		Nº: 839
Bairro: CENTRO	Município: JOINVILLE/SC	CEP: 89201-001
Complemento:		LAT/LONG: (-26.3066766,-48.8447397)
Referência:		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 2

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8179010944A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 410,00 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 410,00 (m²)	
Área ampliada/nova: 410,00 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: T. L. B.	CPF/CNPJ: ***.816.449.**	Evento: Não
Data da Solicitação: 03/11/2025	Quantidade de anexos: 6	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Galpão enxaimel (423599)			
Área da solicitação: 410,00 (m2)	Área do Bloco: 410,00 (m2)	Área aprovada: 410,00 (m2)	
Área ampliada/nova: 410,00 (m²)	Área alterada: 0,00 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 3	Altura: 4,93 (m)	Área do pavimento Tipo: 156,79 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 14
Tipo Construtivo: OUTRO	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (8658631): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 5.2m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Tiago Lemos Benghi		Registro (CREA/CAU/CRT): SCA66956-3	

Resposta Questionário RPCIRT	
Brigada de Incêndio Não Aplica	
Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas) Não Aplica	
Controle de Materiais de Acabamento Não Aplica	
Detecção automática de incêndio Não Aplica	

TIPOS EXTINTOR/PVTO: 2 extintores de pó-químico por pavimento (6 kgs cada unidade)
QUANTIDADE/PVTO: 6

Não Aplica

Não Aplica

TIPO: 3 blocos autônomos de 2.000 lumens cada
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 1

Não Aplica

Não Aplica

TRRF previsto: mínimo de 120 minutos

Distância Máxima Percorrida (em m): 45

TIPO: comum, em madeira (edificação tombada, conforme IN 05)
LARGURA (em m): 1.07

TIPO: fotoluminescente (11 unidades = 3 no térreo/4 no 1º/4 no 2º pavimento)
Nº DE UN/ PVTO.: 3

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	J-2 [Depósito] Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	4,93	14,00	410,00	410,00	410,00

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

[COMP] - Compartimentação (horizontal e/ou vertical);	[IE] - Iluminação de emergência
[IR] - isolamento de risco (separação entre edificações)	[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)
[PPE] - Proteção por extintores	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	UNIFORME DO PROFISSIONAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	82.970.302/0001-57
2	M. R.	***853119**
3	C. R.	***703789**

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 03/11/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9df6018eb2ff2ea76467dc9d45aaf9fb9dbde8c0**