## LOCAÇÃO DE PILAARES E ESTACAS

ESCALA 1:50




06 ESTACAS A TRADO Ø 20,0 cm E COMPRIMENTO DE 3,00m

## LIXO E EXPURGO - NÍVEL +0,25 - FORMAS

ESCALA 1:50




## LIXO E EXPURGO - NÍVEL +3,00/+2,65 - FORMAS

ESCALA 1:50




L A LAJE L1 É MACIÇA COM ALTURA DE 10 cm

## CORTE - AA

ESCALA 1:50




### BLOCO PARA O PILAR

ESC 1:25




### DET. ARMADURA DAS ESTACAS

ESC 1:25




### ARMADURA DAS ESTACAS

(06X) ESC 1:10

ARMADURA DOS BLOCOS E ESTACAS

| TABELA DE ARMADURAS | | | |
|---|---|---|---|
| N | Ø | QUANT. | COMP. UNIT. |
| 1 | 8.0 | 12 | 168 |
| 2 | 8.0 | 12 | 142 |
| 3 | 6.0 | 18 | 146 |
| 10 | 8.0 | 24 | 150 |

| RESUMO DO AÇO | | |
|---|---|---|
| | DIAM. | PESO |
| CA-60 | 5.0 | - |
| | 6.0 | 6 |
| CA-50 | 6.3 | - |
| | 8.0 | 29 |
| | 10.0 | - |
| | 12.5 | - |
| | 16.0 | - |
| | 20.0 | - |
| | 25.0 | - |
| TOTAL | | 35 |

VOLUME DE CONCRETO 1,00 m3
ÁREA DE FORMAS 4,00 m2

### ARMADURA DAS LAJES - NÍVEL +1,45/+1,36 - FORMAS

ESCALA 1:25




ARMADURA DA LEJA: TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-159 NA FACE SUPERIOR E INFERIOR DA LAJE ADOANDO UM COBRIMENTO DE 2,5 cm.

**OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERÁ ESTAR DILATADA, NO MÍNIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.**

### P1=P2=P3=P4=P5=P6




RELACAO DO ACO

6xP1-L1

| ACO | N | DIAM. | Q. | UNIT (cm) | C. TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2 | 8.0 | 24 | var | 3648 |
| 60 | 1 | 5.0 | var | 30 | 3000 |

RESUMO DO ACO

| ACO | DIAM. | C. TOTAL (m) | PESO+ 0% (kgf) |
|---|---|---|---|
| CA50A | 8.0 | 36.4 | 14 |
| CA60 | 5.0 | 30.0 | 5 |
| PESO TOTAL | | | |
| CA50A | 14 kgf | | |
| CA60 | 5 kgf | | |

Vol. concreto total = 0.50 m3
Area de forma total = 4.00 m2

### V1

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V2

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V3 =V5(2X)

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V4

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




SECAO A-A ESC 1:25

RELACAO DO ACO

V1 V4 V2 2x V3

| ACO | N | DIAM. | Q. | UNIT (cm) | C. TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2 | 8.0 | 4 | 571 | 2284 |
| | 3 | 8.0 | 2 | 585 | 1170 |
| | 4 | 8.0 | 2 | 575 | 1150 |
| | 5 | 8.0 | 6 | 200 | 1200 |
| | 6 | 8.0 | 4 | 225 | 900 |
| | 7 | 8.0 | 1 | 135 | 135 |
| | 8 | 8.0 | 1 | 220 | 440 |
| 60 | 1 | 5.0 | 102 | 70 | 7140 |

RESUMO DO ACO

| ACO | DIAM. | C. TOTAL (m) | PESO+ 0% (kgf) |
|---|---|---|---|
| CA50A | 8.0 | 72.7 | 29 |
| CA60 | 5.0 | 71.4 | 11 |
| PESO TOTAL | | | |
| CA50A | 29 kgf | | |
| CA60 | 11 kgf | | |

Vol. concreto total = 1.00 m3
Area de forma total = 11.00 m2

### P1=P2=P3




### P4=P5=P6




RELACAO DO ACO

3xP1-L2 3xP4-L2

| ACO | N | DIAM. | Q. | UNIT (cm) | C. TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2 | 8.0 | 12 | 237 | 2844 |
| | 3 | 8.0 | 12 | 272 | 3264 |
| 60 | 1 | 5.0 | 153 | 50 | 7650 |

RESUMO DO ACO

| ACO | DIAM. | C. TOTAL (m) | PESO+ 0% (kgf) |
|---|---|---|---|
| CA50A | 8.0 | 61.0 | 24 |
| CA60 | 5.0 | 76.5 | 12 |
| PESO TOTAL | | | |
| CA50A | 24 kgf | | |
| CA60 | 12 kgf | | |

Vol. concreto total = 0.50 m3
Area de forma total = 10.00 m2

### V6

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V7

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V8 =V10(2X)

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




### V9

1:50




SECAO A-A ESC 1:25




SECAO A-A ESC 1:25

RELACAO DO ACO

V6 V9 V7 2x V8

| ACO | N | DIAM. | Q. | UNIT (cm) | C. TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 2 | 8.0 | 4 | 575 | 2300 |
| | 3 | 8.0 | 2 | 595 | 1190 |
| | 5 | 8.0 | 2 | 571 | 1142 |
| | 6 | 8.0 | 6 | 200 | 1200 |
| | 7 | 8.0 | 6 | 225 | 1350 |
| 60 | 1 | 5.0 | 34 | 80 | 2720 |
| | 4 | 5.0 | 67 | 70 | 4690 |

RESUMO DO ACO

| ACO | DIAM. | C. TOTAL (m) | PESO+ 0% (kgf) |
|---|---|---|---|
| CA50A | 8.0 | 71.8 | 28 |
| CA60 | 5.0 | 74.1 | 12 |
| PESO TOTAL | | | |
| CA50A | 28 kgf | | |
| CA60 | 12 kgf | | |

Vol. concreto total = 1.00 m3
Area de forma total = 12.50 m2

| CLASSIFICAÇÃO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (SEGUNDO NBR 6118/2003) | | |
|---|---|---|
| TIPO DE AMBIENTE | AGRESSIVIDADE | RISCO DE DETERIORIAÇÃO |
| URBANA | MODERADA | PEQUENO |
| CLASSE DE AGRESSIVIDADE | CONCRETO MINIMO | COBRIMENTO MINIMO |
| II | 25 MPa | 2,5 cm |

NOTAS:

01 - conferir as medidas in loco.
02 - todos os materiais a serem empregados
03 - em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04 - as medidas referem-se as dimensões acabadas
05 - ocorrendo a necessidade de realizar alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06 - as especificações técnicas referem-se aos materiais, equipamentos, procedimentos e serviços indicados no projeto.
07 - em caso de substituição de materiais pelo critério da empreiteira, deverá haver aprovação prévia da fiscalização.
08 -
09 -

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO PMJ, BOMBEIROS, VIGILANCIA SANITARIA E FUNDEMA.

Assinatura Proprietário: Secretário Municipal da Saúde

Assinatura Autor Projeto: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-S/ SC

Responsável Execução:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**
**Secretaria da Saúde**
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizado: HELPCON Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville - SC
Fone: (047) 3028-6032

Tipo: PROJETO ESTRUTURAL

Título: UBS COSTA E SILVA
Rua Comandante Telles de Mendonça - Bairro Costa e Silva - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autor: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-S/ SC

Conteúdo: LIXO E EXPURGO
FORMAS E ARMADURAS

Arq. PLT: Escala: Indicada

Arq CAD: Num. Prancha: ES 03/05

Revisado por: Desenhista CAD: NATASCHA

Data: Dezembro/2011

Classificação:

A1.dwg - 841 x 594mm