

SUBESTAÇÃO

GLOBAL
— ENGENHARIA —
Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapco/Sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 93999-6500 / 93833-1902 / 93999-2019

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Glória

Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CNE/CAED 4.08.107.034/0004-37


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GABRIEL PARIZOTTO
Engenheiro Eletricista
CREA-SC 151317-5

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO


INFORMAÇÕES DO PROJETO		
DESENHISTA	ESCALA	DIMENSÃO DA FOLHA
Global Engenharia	Indicada	A1

ARQUIVO DIGITAL
ELE-UBS Glória-Q-08102019 2.dwg




- ## LEGENDA

- | | |
|----|--|
| 1 | - POSTE E CONCRETO CILINDRICO 11/1000 GALV. |
| 2 | - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, 30X30X200mm PADRÃO CELESC. |
| 3 | - MÃO FRANCESA, FERRILHA, 75mm; PADRÃO CELESC, 1-18; |
| 4 | - RAMAL DE LIGAÇÃO CABO AL. NÚ 14 AWG CAA - 15V; |
| 5 | - RAMAL DE LIGAÇÃO CABO AL. NÚ 14 AWG CA - NEUTRO; |
| 6 | - ISOLADOR BASTÃO POLIÉTERO 15XV, 106; PADRÃO CELESC; |
| 7 | - ISOLADOR ROLANDA - VIDRO OU PORCELANA, 7X27mm PADRÃO CELESC; |
| 8 | - FITA DE AÇO INOX OU DE ALUMÍNIO; |
| 9 | - CABO DE COBRE NÚ 155mm ² ; |
| 10 | - CABO DE COBRE NÚ 95mm ² ; |
| 11 | - CABO DE COBRE NÚ 35mm ² ; |
| 12 | - HASDE DE ATERRAMENTO COPPERWELO 65/6-2400mm; |
| 13 | - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO CILÍNDRICA, Ø300X400 mm |
| 14 | - PARAFUSOS DE DISTRIBUIÇÃO, 15 kV, PARA SISTEMA 13,8 kV, 10kA, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO 2x10; PADRÃO CELESC |
| 15 | - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRF350V, REFRIGERADO A ÓLEO, 300 kVA/13,8 kV/380V, PADRÃO CELESC |
| 16 | - CONECTOR BINETALCALO TIPO CÂMHA PADRÃO CELESC |
| 17 | - 2 x ELÉTRODUTO DE PVC Ø4" |
| 18 | - 2 x CABOTE DE ALUMÍNIO 180' Ø4" |
| 19 | - 2 x CABOTE DE ALUMÍNIO 180' Ø4" |
| 20 | - ELÉTRODUTO DE PVC RIGIDO Ø2" |
| 21 | - CAIXA DE MEDIÇÃO E TELEMEIOÇÃO DE ENERGIA, TIPO MDPR, PADRÃO CELESC, 550X680X250 mm |
| 22 | - CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRÃO CELESC TIPO TC2, 760X60X250 mm |
| 23 | - QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO QGP |
| 24 | - CHAVE FUSEL, 15 kV, 100 A - COM ELÉTO FUSEL DE 1XK |
| 25 | - LUMINÁRIA LED 20 W |
| 26 | - CAIXA DE PASSAGEM 65X65X60 mm COM TAMPA DE FERRO RESISTENTE A 125 MPa E DENTRE DE BOLI 400 N (PASSAGEM DE VEÍCULO) |
| 27 | - RAMAL DE ENTRADA DE FIO 2X47x120 mm ² 1x IV ETR 90° C PARA AS FASES N COMES PRETO, BRANCO E VERMELHO E 2x47x120 mm ² 1x IV ETR 90° C PARA O NEUTRO NA COR AZUL CLARO |
| 28 | - RAMAL DE SAÍDA SUBTERRÂNEO (SEÇÃO INDICADA NO PROJETO) 1x IV ETR 90° C PARA AS FASES N COMES PRETO, BRANCO E VERMELHO E 1x IV ETR 90° C PARA O NEUTRO NA COR AZUL CLARO |
| 29 | - MESA RETRATIL |
| 30 | - CAIXA PARA BEP, 350X450X200 mm; PADRÃO CELESC |
| 31 | - JANELA DE VENTILAÇÃO, CONFORME NORMA CELESC |
| 32 | - PORTA DE ENTRADA, CONFORME NORMA CELESC |
| 33 | - ISOLADOR PILAR, 15XV, 106; PADRÃO CELESC; |
| 34 | - RAMAL DE LIGAÇÃO (CRUZETA) ATE O TRANSFORMADOR CABO DE COBRE NÚ 35mm ² CONFORME N-321.0002 |



OBS: DETALHES (PLANTA BAIXAS E CORTES) VIDE PRANCHA 04



SUBESTAÇÃO

GLOBAL
— ENGENHARIA —
Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapcoá/s.c. - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5000 / 98833-1902 / 99999-

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Glória

Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

GABRIEL PARIZOTTO
Engenheiro Eletricista
CREA-SC 151317-5

DETALHES ENTRADA DE ENERGIA

INFORMAÇÕES DO PROJETO		
DESENHISTA	ESCALA	DIMENSÃO DA FOLHA
Global Engenharia	Indicada	A1

SUB
04 | 08



SUBESTAÇÃO

GLOBAL
— ENGENHARIA —

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecó/SC - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

OBRA

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

ENDEREÇO

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Glória
CIDADE Joinville

ESTADO SC

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 08.187.827/0001-37

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GABRIEL PARIZOTTO
Engenheiro Eletricista
CREA-SC 151317-5

CONTEÚDO

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO NA CAIXA DE TC

INFORMAÇÕES DO PROJETO

DESENHISTA	ESCALA	DIMENSÃO DA FOLHA
Global Engenharia	Indicada	A2

SUB


07 | 08

ARQUIVO DIGITAL

EL-E-UBS Glória-Q-08102019 2.dwg


DATA

14/10/2019



ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS CABOS NA CAIXA DOS TC

ESC.: S/esc.



SUBESTAÇÃO

GLOBAL
— ENGENHARIA —

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecó/SC - E-mail: contato@globale engenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

OBRA
Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

ENDEREÇO
Rua Brigada Lopes, SN - Glória

CIDADE
Joinville

ESTADO
SC

PROPRIETÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 06.87.827.0001-57

CONTEÚDO
CAIXA DE PASSAGEM
TAMPA DE FERRO
DETALHES DE MEDIÇÃO


INFORMAÇÕES DO PROJETO
DESENHISTA
Global Engenharia

ESCALA
Indicada

DIMENSÃO DA FOLHA
A1

SUB
08 | 08

PROJETO DIGITAL
E-LEI-005-006-000102019-2.dwg
14/10/2019



CAIXA PARA MEDIÇÃO TIPO ME PARA CONSUMIDOR DO GRUPO B
DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO ME