







[illegible]

- | | |
|---|--|
|  | Haste de aterramento Ø5/8x3m |
|  | Malha de aterramento - cabo de cobre nú 50mm² |
|  | Malha captora no teto - Barra chata de alumínio 7/8"x1/8" |
|  | Caixa de inspeção para aterramento - PVC Ø300x250mm C/ haste de aterramento Ø5/8"x3m |
|  | BEP - 11 terminais 220x210x90mm Metálica |

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
PROJ	EMISSÃO INICIAL	30/11/2022	JULY O
PROJ	ADICIONADO BEP - LOCALIZADO NA PAREDE DA SALA DE COMPRESSOR	23/12/2022	JULY O



ELE
Elétrico e
telecomunicações

<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE</p> <p>CNPJ: 06.084.821/0001-37</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>JULY ANNE OENIGHER FREITAS</p> <p>CREA/SC 179531-1</p>
	

PROPRIETARIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		
EDIFICACAO	UBSF CANELA		
ENDERECO	RUA DIONISIO GIRARDI S/Nº, LOCALIDADE CANELA, RIO BONITO JOINVILLE / SC		
PROJETO	PROJETO SPDA	ARQUIVO	0786.TEL.EXE.001-UBSFCanela.R01
CONTEUDO	PLANTA BAIXA - SPDA	TIPO	EXECUTIVO
		ESCALA	1/50
			SPDA01/