


LEGENDA



	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO OU ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188 - ENTERRADO E ENVELOPADO EM CONCRETO.
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AM), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm, EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO (VC), EM COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 22mm EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO LOCALIZADO NO PISO, COMPOSTO POR ENGATE RÁPIDO EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO ODONTOLÓGICO, LOCALIZADO NO PISO, COMPOSTO POR ENGATE RÁPIDO EM CONFORMIDADE COM NBR 12188.
	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE ROSCÁVEL DN 22mm. CONEXÃO SOLDADA COM PONTEIRAS DE COBRE.

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMIÇÃO INICIAL	30/11/22	VITOR_BORBA

APROVAÇÕES



EIM
Engenharia Integrada
Magnus

PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE CNPJ: 84.184.821/001-37	DOUGLAS COSTA CREA/SC 137499-0
	
PROPRIETÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	
EDIFICAÇÃO UBSF CANELA	
ENDEREÇO RUA DIONÍSIO GIRARDI S/Nº, LOCALIDADE CANELA, RIO BONITO JOINVILLE / SC	
PROJETO GASES MEDICINAIS	ARQUIVO 22270.GAS.PE.001.Geral.R00
CONTEUDO PLANTA BAIXA, DETALHES E ISOMÉTRICO	ETAPA EXECUTIVO FOLHA 1:25 GAS 01/01
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CREA 088683-1 CAU 18198-6 CNPJ 09.549.705/0001-37 Rua Lauro Müller, 853 Sala 02 - Fazenda CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 magnus@magnusengenharia.com.br	