

ELÉTRICA–PLANTA DE SITUAÇÃO
Escala 1:100

EXPLANAÇÃO:

SIMBOLOGIA

S	Interruptor uma tecla simples, indicação; retorno "A"
S2	Interruptor duas teclas simples, indicação; retorno "A" e "B"
S3	Interruptor três teclas simples, indicação; retorno "A", "B" e "C"
	Tomada 2P+T, h=0,3m
	Tomada 2P+T, h=1,1m
	Tomada 2P+T, h=2,2m
	Luminária sobrepor (2x) 32W c/ refletor e difusor em alumínio anodico 99% refletância e reator eletrônico AF PR 2x32W
	Eletroduto na Parede ou Teto
	Eletroduto no Piso
QD	Quadro de Distribuição
QGM	Quadro Geral de Medição
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
CP	Caixa de Passagem Subterrânea, em concreto, com tampa, 65x41x80cm
	Caixa de Inspeção de Aterramento, em concreto, com tampa, Ø30x40cm
HT	Haste de Aterramento em Cobre, Ø5/8"x2400mm
	Malha de Aterramento
	Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra,
	Caixa de derivação p/ tomadas e/ou interruptores

* Os eletrodutos sem indicação serão de Ø3/4".

REVISÃO:	03	00/00/0000	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	02	00/00/0000	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	01	29/08/2013	REVISÃO DO CARIMBO
EMISSÃO INICIAL:	*	DEZ/2012	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83169623/0001-10
END: Av. Hermon August Lepper, nº 10, Centro.
Joinville/ SC TEL: (47) 3431-3233

COORDENAÇÃO DE PROJETOS:
SOLAR CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 13.411.864/0001-48
TEL.: (31)3568-2814 BH/MG
e-mail: eser@solarengenharia.eng.br

E.M. PROF. ALUIZIUS SEHNEM

NOME DO CONTRATANTE
CPF/CNPJ
CONTRATANTE

ENG. CARLOS AUGUSTO LANGE
CREA 075.367-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ÁREA DO TERRENO: 3.644,20m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.204,12 m²
ÁREA PERMEÁVEL: 0.000,00 m²

ENDEREÇO: RUA PREFEITO BALTAZAR BUSCHLE, Nº3.645 – ESPINHEIROS

ARQUIVO: 001-017-2012-EXE-ELE-01

DETALHES: PLANTA BAIXA – SUPERIOR E TÉRREO

PROJETO: **ELÉTRICO**

DESENHISTA: ISABELLA TEOTONIO

DATA: AGOSTO/2013

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01/04

FORMATO A0–1189X841