



PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO – S.P.D.A.
Escala 1:100

Legenda:

- ⊙ Ponto de descida S.P.D.A.
- ⊙ Caixa de inspeção de aterramento em concreto, Ø30x40cm
- Captor aéreo, Ø3/8"x400mm em aço galvanizado
- Malha S.P.D.A., cobre nu

CONTRATADA: SOLAR CONSTRUÇÕES,PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. END.:R.Padre Rossini Cândido,nº230,Coração Eucarístico E-MAIL: eken@solarengenharia.eng.br CNPJ: 13.411.864/0001-48 TEL.:(31)3568-2814 Belo Horizonte/MG		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE END.: Av. Herman August Lepper, nº10, Centro  TEL.: (47)3431-3233 – Joinville/SC	
ESCOLA MUNICIPAL ALUIZIUZ SEHNEM			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS AUGUSTO LANGE CREA-SC: 075367-1		DESENHISTA: CARLOS AUGUSTO LANGE CREA-SC: 075367-1	
		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ: 83.169.623/0001-10	
Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – S.P.D.A.			
DETALHE: DISTRIBUIÇÃO S.P.D.A. PAVIMENTO TERREO		ENDEREÇO DA OBRA: Rua Pref. Baltazar Buschle, nº 3.645 – Bairro Espinheiros NÚMERO DO PROJETO: 001-017-2012-EXE-SPDA-01	
DATA: FEVEREIRO/2013	ESCALA: 1:100	ÁREA DO TERRENO: 2.765 m²	REVISÃO: 00
			FOLHA: 01 / 03