

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS ESTEVÃO DE MATOS

**ESQUINA DA RUA: ANTÔNIO LEITE COM RUA MARIA MARQUES
LEANDRO, LOTE 01 QUADRA 22. LOTEAMENTO JARDIM EDILENE –
PARANAGUAMIRIM – JOINVILLE/SC**

FEVEREIRO/2014

MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

1. DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO:

- **Classificação da edificação:** Institucional – Posto de Saúde.
- **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Joinville
- **Tipo de edificação:** Reforma e ampliação da UBS Estevão de Matos.
- **Risco:** Classe “B” (Conforme Tarifa de Seguro de Incêndio do Brasil)
- **Endereço:** Esquina da Rua Antônio Leite com Rua Maria Marques Leandro, lote 01, quadra 22. Loteamento Jardim Edilene - Paranaguamirim – Joinville/SC
- **Área total construída:**
Institucional – Unidade Básica de Saúde Estevão de Matos= 512,25 m²
- **Número de Pavimentos:** 02
- **Altura da edificação ou descendente:** 3,85 m
- **Características do imóvel:**
Estrutura = concreto armado
Divisão Interna = alvenarias de tijolos cerâmicos rebocados e gesso acartonado.
Cobertura = laje de concreto
Pisos = cerâmicos
Esquadrias = madeira e vidro temperado
Forro = gesso

2. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FOTOLUMINESCENTE)

Equipamentos utilizados:

- Luminária de emergência tipo bloco autônomo c/ 30 leds (h=2,10m ou 10 cm acima da porta quando houver)
- Indicativo de saída c/ iluminação autônoma (h=2,10m ou 10 cm acima da porta quando houver)
- Luminária de emergência Tipo bloco autônomo c/ 2 faróis de 55 w (h=2,10m ou 10 cm acima da porta quando houver)

Localização em planta conforme projeto preventivo de incêndio
Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da NBR 13434.

DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA – Conforme Tabela 1 da NBR 13434

Sinal	Forma geométrica	Cota	Distância máxima de visibilidade
SAÍDA	Largura	29 cm	16 metros
	Altura	20 cm	10 metros

3. DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.

4. DOS APARELHOS EXTINTORES**Risco da edificação:**

Extintor PQS classe B de 06 Kg.

A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos do item 4 deste memorial (Sinalização de Emergência);

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido;

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metros, podendo em edificações comerciais e repartições públicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

Eng. Civil: Clóvis Dobner
CREA/SC: 8463-3