



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

CONCORRÊNCIA Nº 129/2023

Contratação de empresa de Engenharia para a Reconstrução da Ponte da Estrada Quiriri, sobre o Rio Cubatão, em Pirabeiraba

Recebido em 08 de maio de 2023, às 08h17min.

Questionamento: *"Pedimos para especificar os detalhes das emendas do trilhos TR45 utilizados nas fundações, como: quantidades de talas por emenda, posição das talas, largura, espessura e comprimento da chapa metálica das talas."*

Resposta: Conforme manifestação dos responsáveis técnicos Sr. Emerson Luiz Pagani e Sr. Paulo Mendes Castro da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0016848516/2023 - SEINFRA.UOE: *"As emendas dos trilhos TR45 serão através de solda de topo no perímetro de toda a peça, devidamente previstas no orçamento. Conforme consumo constante na Tabela 20, Manual de custos de infraestrutura. Vol. 10 conteúdo 6 pág. 33 do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte)."*

Aline Mirany Venturi Bussolaro

Agente de Contratação - Portaria nº 070/2023



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi Bussolaro, Servidor(a) Público(a)**, em 08/05/2023, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016856028** e o código CRC **7DA978D5**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br