



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

CONCORRÊNCIA Nº 230/2023

Contratação de empresa especializada na construção de uma nova entrada de energia em média tensão e instalação de novos quadros de distribuição para atender as novas demandas de energia do Centro de Educação Infantil (CEI) Bem Me Quer

Recebido em 25 de agosto de 2023, às 17h04min.

Questionamento 01: "- QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL: * É PEDIDO NO EDITAL O SEGUINTE: que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja ser executado, ou seja: 112,5kVA de execução de subestação de transformação de energia elétrica; * È PEDIDO NO MEMORIAL DESCRITIVO O SEGUINTE: A proponente deverá demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional de: Atestados de capacidade técnica comprovando que as proponente tenham executado obras de (subestação externa em poste) com características compatíveis com objeto desta licitação, que corresponde a (50 %) do total ser executado, de 112,5 kVA de execução de subestação de transformação energia PERGUNTA: PODE SER DEMONSTRADA QUALQUER TIPO DE SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EMPOSTE OU ABRIGADA ???"

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0018165440/2023 - SED.URC: "*Não. Deverá ser atendido o que está previsto no Memorial Descritivo, ou seja: 4.12 - FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR [...] b) Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras de subestação externa em poste com características compatíveis com o objeto dessa licitação, [...] (grifo nosso)*".

Questionamento 02: "*APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA FICARÁ RETIDO (CONSIGNADO), ALGUM VALOR PARA PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADA, POR CONTA DA ESPERA DA CONCESSIONÁRIA NA LIGAÇÃO DA REDE DA SUBESTAÇÃO EXECUTADA ???"*

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0018165440/2023 - SED.URC: "*O pagamento seguirá o previsto no subitem 4.11.2 do Memorial Descritivo [e considerará os prazos e cronograma proposto, bem como o recebimento provisório/definitivo (subitem 4.10.6 e 4.10.5.1)]. Lembrando que, a obra deverá ser entregue em pleno funcionamento, bem como considerando a questão da "Verificação Final" (que prevê ensaios), prevista no Memorial Descritivo (subitem 5.3.9), a CONTRATADA só receberá o valor que porventura venha a faltar quando do recebimento definitivo.*".

Cláudia Fernanda Müller

Agente de Contratação - Portaria nº 225/2023





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0018168962** e o código CRC **E95D3EB7**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.137531-0

0018168962v1