



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.LCT

CONCORRÊNCIA Nº 641/2022

Contratação de empresa para execução da nova Entrada de Energia do Centro Educacional Infantil Amandos Finder

Recebido em 25 de agosto de 2022 às 10:27 horas.

Questionamento 1: *"Na planilha orçamentária é citado o quadro de distribuição, "Quadro de distribuição de sobrepôr c/ barramento trifásico p/ 56 disjuntores unipolares, em chapa de aço galvanizada – fornecimento e instalação" Porém não deixa claro as seguintes informações. - A composição do quadro inclui os 56 Disjuntores? - Se sim, qual a especificação dos disjuntores? Correntes e quantidades?"*

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0014079880/2022 - SED.UIN: *"A composição não inclui os 56 disjuntores, somente o fornecimento e instalação do quadro de distribuição citado."*

Questionamento 2: *"- A instalação e divisão dos circuitos do quadro ainda está dentro do escopo do edital?"*

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0014079880/2022 - SED.UIN: *"Está incluso no escopo do edital somente o fornecimento e instalação do quadro de distribuição, no local indicado na Prancha EL-INT 01/02. A instalação dos disjuntores no quadro novo será realizada internamente, pela área de manutenção da Secretaria da Educação."*

Cláudia Fernanda Müller

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 136/2022



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 26/08/2022, às 15:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014080859** e o código CRC **17E9DF10**.

