

IMPLANTAÇÃO
Esc. 1:100

LOCALIZAÇÃO
Escala 1:5000

DIMENSIONAMENTO DA ROTA DE FUGA

- POPULAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO

01 PESSOA POR 7m2 (LEI MUNICIPAL Nº 2027/85
DECRETO Nº 9204/99)

A = 491,80 m2 = 71 PESSOAS
CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (UP) = 30

- ABERTURA DE SAÍDA:
N = P/C

TEMOS: N = 71/30 = 2,37 UP x (0,60) = 1,42 m

1,42 m < 3,90 m (ABERTURAS) ==> OK

ROTAS DE FUGA 1, 2, 3.

NOME DO EMPREENDIMENTO:
UBSF - EDLA JORDAN

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICÍPIO:	RUA:	Nº:	COMPLEMENTO:	BAIRRO:
JOINVILLE	RUA PAULO SCHROEDER	s/nº		PETRÓPOLIS

AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL LIA DALVA ALVES BARRACA — CREA Nº: 33380-8/SC

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO:	491,80 (m²)	ALTURA DESCENDENTE:	(m)

UTILIZAÇÃO:	DISCRIMIN. PAVTO.	Nº DE PISOS	ÁREA CONSTRUÍDA	RUBRICA SUB-RUBRICA	CLASSE DE OCUPAÇÃO	CLASSE DE RISCO
OBRA PÚBLICA	TÉRREO	01	491,80	134-12	02	A

PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: PQ-6kg QUANT.: 03	TIPO: QUANT.:	TIPO: --- QUANT.: ---	TOTAL UNIDADES EXTINTORAS:	03
HIDRÁULICO PREVENTIVO: SIM ☐ NÃO ☒	TIPO DE RESERVAT.:	ELEVADO		QUANT. HIDRANTES RECALQUE:	-
	VOLUME DA RTE	- (m³)		QUANT. HIDRANTES COMBATE	-

ESCADA ENCLAUSURADA:	ANCORAGEM DE CABOS:	HELIPONTO:	SPDA:
SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒ TIPO: -

CENTRAL DE GLP:	TIPO DE CENTRAL: -	DEMANDA:
SIM ☐ NÃO ☒	TIPO DE RECIPIENTE: -	CARGA TOTAL: -

ELEVADORES:	GG ELETRICO: SIM
SIM ☐ NÃO ☒ QUANT.:	LOCALIZAÇÃO: CONFORME PLANTA BAIXA

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Proprietário:	Autor Projeto:	Responsável Execução
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL	LIA DALVA ALVES BARRACA Engenheira Civil CREA 33.380-8/SC	Engenheiro Civil CREA/SC

IPPUJ
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av.: Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP: 89.221-901
Tel. (47)3431-3201 – Fax (47)3422-7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO DE PREV. INCÊNDIOS

Nome da Obra / Endereço:
UBSF - EDLA JORDAN
AV. PAULO SCHROEDER - PETRÓPOLIS

Requerente:
SECRETARIA DE SAÚDE

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores:
ENG. CIVIL LIA DALVA ALVES BARRACA - CREA 33380-8/SC

Co-Autores:

Conteúdo:
IMPLANTAÇÃO
SITUAÇÃO
QUADRO ESTATÍSITICO
CÁLCULO ROTA DE FUGA

Desenhista por:	Desenhista CAD:	Modificação:	Data:	Escala:
MARINO/LIA	JEISON		25/11/2013	Indicada
			Arq. PLT: Sedlajofva_A0-01	Num. Prancha: IN 01/02
			Arq.CAD: Sedlajofva	