



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR PREGÃO ELETRÔNICO nº 266/2022

Objeto: Aquisição de peças e materiais hidráulicos para as Áreas de Manutenção da Secretaria da Saúde e Hospital São José.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0012717902. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0012721252.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 28 de abril de 2022 às 11h39min (documento SEI 0012717852).

- Questionamentos:

"Item 10 – Reparo? Acabamento? ou válvula completa?"

Item 11 – Reparo? Acabamento? ou válvula completa?"

Item 12 - O que inclui no kit?, é só o chuveiro?"

Item 13 - Kit saída completo? Ou só o botão

Item 103 - Para qual Marca e tamanho?"

Resposta:

"Com relação ao questionamento dos itens 10 e 11 informamos que trata-se da válvula de acionamento completa, não contendo tecla ou acabamento externo.

Com relação ao item 12 informamos que trata-se de kit de chuveiro frio completo, contendo haste e chuveiro.

Com relação ao item 13 informamos que trata-se de Kit de caixa acoplada do tipo universal completo e com botão de acionamento.

Com relação ao item 103 informamos que prolongador para caixa sifonada para caixa de gordura e ou inspeção, para esgoto série normal, deve ser similar ou compatível com tubulação Tigre. O prolongador deve ter diâmetro nominal de 150 mm, com o comprimento de 200 mm."

Atenciosamente,

Giovanna Catarina Gossen

Pregoeira,

Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 15:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012722130** e o código CRC **A4F5EE9A**.