
**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2024**

Objeto: Contratação de serviço continuado para manutenção preventiva e corretiva de sistema de tratamento de ar com água gelada, tipo Chiller, com fornecimento de mão de obra e peças para reposição para o suprir as demandas.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI nº 0020854359/2024 - SAP.LCT. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Ofício SEI nº 0020855816/2024 - HMSJ.CAOP.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 09 de abril de 2024 às 18h51min (documento SEI 0020854354).

1º Questionamento: *"O vazamento atual de gás será sanado pela atual prestadora de serviço antes de entregar o contrato? vídeo em anexo1."*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0020855816/2024 - HMSJ.CAOP: *"Informamos que o vazamento que existia no local no dia da visita da empresa foi sanado logo na sequência pela empresa de manutenção atual."*

2º Questionamento: *"O vazamento de água, será sanado pela atual prestadora de serviço antes de entregar o contrato? vídeo em anexo2."*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0020855816/2024 - HMSJ.CAOP: *"Conforme informado no questionamento 1, o mesmo já foi sanado."*

3º Questionamento: *"Quando foi feito o último Overhaul no aparelho(<https://blog.chillerpecas.com.br/2023/06/19/overhaul-e-remanufatura-de-compressores-de-chillersmaximizando-a-eficiencia-e-a-vida-util-dos-equipamentos/>)?"*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0020855816/2024 - HMSJ.CAOP: *"Informamos que os compressores do equipamento que possuímos no hospital foram adquiridos há poucos anos, razão pela qual, até o momento não foi realizado o Overhaul. Entretanto, o período para a execução de um Overhaul se aproxima, logo deve ser considerado no escopo dos serviços de manutenção preventiva e deve ser respeitado as recomendações do fabricante. Aliás, o prazo determinado para a revisão dos compressores pelo fabricante é de 5 anos ou 40.000 horas de operação para os Chillers com condensação a água."*

4º Questionamento: *"Foi feito com quantas horas? É feito com qual periodicidade/de quantas e quantas horas? foto em anexo3 e 4"*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Compras e Apoio Operacional do Hospital Municipal São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0020855816/2024 - HMSJ.CAOP: *"Conforme informado anteriormente, até o momento não foi realizado o Overhaul. Atualmente as bombas estão com aproximadamente 24.000 horas de funcionamento. Ainda, com relação à periodicidade, conforme mencionado no questionamento 3, deve ser respeitado as recomendações do fabricante."*

Atenciosamente,

Giovanna Catarina Gossen
Pregoeira

Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 11/04/2024, às 08:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020870069** e o código CRC **3732E9DC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.044506-5

0020870069v2