



**CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE**

**RELATÓRIO PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO - RPCI**

ALTERAÇÃO DE PROCESSO

Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL		2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	
Nome : FABRICIO DA ROSA		Inscrição mobiliária : 09.13.33.20.1901	
		Destinação : Posto de saúde	Divisão : H6 - Clínica e consultório Médico e Odontológico
		Área total construída : 598.18m ²	Área alteração/ampliação : 598.18m ²
CPF : 056.090.829-60		Nº de Pvtos : 1	Nº Blocos : 1
RG :		Logradouro : Rua Laura Corrêa da Silva	Nº :
E-mail : nathalia.zattar@joinville.sc.gov.br		Complemento : esquina com rua Celeste Postai	Bairro : Morro do Meio
Telefone : (47) 98863-0919		Cidade : Joinville	Estado :
Logradouro : Rua Araranguá		Nº :	CEP : 89215-335
Complemento : .		CNPJ : 08.184.821/0001-37	
Bairro : América		Razão social : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	
Cidade : Joinville		CEP : 89204-310	Empresa/Nome fantasia : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI

RESPONSÁVEL TÉCNICO 01	RESPONSÁVEL TÉCNICO 02
Nome completo : NATHALIA DE SOUZA ZATTAR	NÃO INFORMADO
Nº de registro no conselho de classe : CAU A69107-0	
Nº da RT : SI10717465I01CT001	
CPF : 058.857.599-28	
E-mail : nathalia.zattar@joinville.sc.gov.br	
Telefone :	

4. DADOS REFERENTE AOS RISCOS PRESENTES NO IMÓVEL

Lotação (nº de pessoas) : 85

NÃO POSSUI GLP

NÃO POSSUI LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

JAQUELINE
FERNANDA DE
MOURA:05906460950

Assinado de forma digital
por JAQUELINE
FERNANDA DE
MOURA:05906460950

Outros riscos :

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

SISTEMA - IE (IE - Iluminação de Emergência)

Descrição

3 Lux h=2,20m LED 9 w 300 lumens

Localização

Localizado nos corredores principais e na sala de reuniões

Capacidade

9 unidades

Observação

Foi posicionado respeitando distanciamento máximo de 4 vezes a altura fixada

SISTEMA - IEBT (IEBT - Instalações Elétricas de Baixa tensão)

Descrição

Instalação Elétrica de Baixa Tensão na edificação seguindo as determinações da IN 19.

Localização

o disjuntor estará situado no corredor

Capacidade

Toda a edificação é Trifásico

Observação

A edificação atende a IN019

SISTEMA - SAL (SAL - Sinalização de Abandono do Local)

Descrição

Placa de saída fotoluminescente 25 x 16 cm

Localização

Localizado no caminhamento de rota de fuga e em todas as portas de acesso a saída com distanciamento máximo de 15 metros entre as placas.

Capacidade

6 placas de saída e 4 placas de direcionamento

Observação

As placas de direcionamento foram posicionadas em mudança de direção.

SISTEMA - SE (SE - Saídas de Emergência)

Descrição

Corredores com 2,00m de largura, portas de 1,50m de largura e porta principal de 2,50m de largura, ambas em vidro temperado 10mm e com 2 folhas.

Localização

Corredores interligando ambientes as saídas de emergência, porta principal na sala de espera 01, portas secundárias localizadas na sala de espera 02, na circulação de serviços e na sala de reuniões.

Capacidade

5 portas de 1,50m e 1 porta de 2,50m.

Observação

Possuir piso antiderrapante e incombustível

SISTEMA - SPE (SPE - Sistema Preventivo por Extintores)

Descrição

Extintor de incendio tipo PQS6KG 2A:20-B:C

Localização

Localizado nos corredores principais e na sala de reuniões

Capacidade

4 unidades de 6kg

Observação

JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por
JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950

Foi posicionado com caminhamento inferior a 30 metros ao extintor de incendio mais próximo

6. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas e que o meu imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

JOINVILLE, 09 de junho de 2021

Hora : 17:40

Nome : NATHALIA DE SOUZA ZATTAR

CPF : 058.857.599-28

Assinatura :

**NATHALIA DE SOUZA
ZATTAR:05885759928**

Assinado de forma digital por
NATHALIA DE SOUZA
ZATTAR:05885759928
Dados: 2021.06.09 20:24:29 -03'00'

JAQUELINE

FERNANDA DE

MOURA:05906460950

Assinado de forma digital
por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950



**CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE**

**RELATÓRIO PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO - SIMPLES**

Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL		2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	
Nome : JEAN RODRIGUES DA SILVA		Inscrição mobiliária : 09.13.33.65.0144	
		Divisão : E3 - Espaço para Cultura Física	
		Destinação : Praça	
		Área total construída : 158.95m ²	Área vistoriada : 158.95m ²
CPF : 056.090.829-60		Nº de Pvtos : 1	Nº Blocos : 1
RG : 4135528		Logradouro : Rua Laura Corrêa da Silva	Nº :
E-mail : fernando.hohmann@joinville.sc.gov.br		Complemento : esquina com rua Celeste Postai	Bairro : Morro do Meio
Telefone : (47) 9414-0636		Cidade : Joinville	Estado :
Logradouro : Rua Doutor João Colin	Nº : 2700	CEP : 89215-335	
Complemento : .		CNPJ : 08.184.821/0001-37	
Bairro : Santo Antônio		Razão social : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	
Cidade : Joinville	CEP : 89218-035	Empresa/Nome fantasia : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	

3. DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI

Quantidade de saídas de emergência : 0	Justificativa : não há porta, espaço totalmente aberto
Quantidade de rampas : 1	Largura mínima : 1,55m
Quantidade de escadas : 1	Largura mínima : 47m

4. DADOS REFERENTE AOS RISCOS PRESENTES NO IMÓVEL

Lotação (nº de pessoas) : 80
NÃO POSSUI GLP
NÃO POSSUI LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
Horário de funcionamento das atividades no imóvel : 24 horas

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

SISTEMA	DESCRIÇÃO
SPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 30m (cobre um raio de 30m). Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.
GCC (se sim)	Instalar o abrigo de GLP com até 90kg, podendo ser recipientes do tipo P-13 ou P-45. Deverá estar conforme Instrução Normativa 08/DAT/CBMSC. O somatório da potência dos equipamentos não poderá ser superior a: a) 117 kcal/min (8,2 kW) quando utilizados recipientes do tipo P-13; b) 187 kcal/min (131 kW) quando utilizado 01 recipiente do tipo P-45; c) 373 kcal/min (26,0 kW) quando utilizado 02 recipiente do tipo P-45 simultaneamente(ativos) O comprimento máximo das tubulações deverá ser de: até 3 m, para tubos de cobre com diâmetro de 3/8 pol, até 15 m, para tubos de aço com diâmetro de ½ pol. Para ambientes com uso de GLP (fogão com forno): a) Possuir ventilação permanente superior e inferior com 10cm x10cm (cada); b) Utilizar mangueiras e válvulas normatizadas pela ABNT e dentro da validade; c) Possuir registro tipo fecho rápido nos aparelhos de queima de GLP;

JAQUELINE FERNANDA
DE
MOURA:05906460950
Assinado de forma digital
por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950

GCC (se sim)	<p>Para abrigos de GLP:</p> <p>a) Cabine de proteção, construída em alvenaria ou concreto;</p> <p>b) O local deve ser ventilado;</p> <p>c) Deve estar situado em cota igual ou superior ao nível do piso;</p> <p>d) Na porta deve possuir área para ventilação;</p> <p>e) O recipiente deve ser instalado no lado externo da edificação;</p> <p>f) O local do abrigo de GLP deve ser de fácil acesso;</p> <p>g) Com botijão tipo P-13, deve ter: a válvula reguladora de pressão de estágio único e o registro de corte tipo fecho rápido;</p> <p>h) Com botijão tipo P-45, deve ter: a válvula reguladora de pressão de 1º estágio, o manômetro para controle da pressão (até 1,5 kgf/cm²), o registro de corte tipo fecho rápido, e Tê de ½ polegada para teste de estanqueidade;</p> <p>i) Não pode ser construído com um afastamento menor do que 1,50 m de: fossos, ralos de água ou esgoto, caixas de energia elétrica ou telefone, caixas de gordura, ou ventilação</p>
GCC (se não)	A edificação não fará uso de GLP.
IE (se sim)	Instalar uma (1) luminária de emergência do tipo bloco autônomo a cada 8,40m, devendo ter autonomia de 2h para as ocupações F (reunião de público com concentração) e hospitalar com internação ou com restrição de mobilidade. Para as demais ocupações a autonomia deverá ser de no mínimo 1h. Deverá estar conforme Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
IE (se não)	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
SAL	Instalar uma (1) placa de SAL indicando todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc. de tal forma que em cada placa de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte. Tamanho da placa 25 x 16 cm, com moldura das letras de 4 x 9 cm e traço das letras 1 cm. As placas deverão estar distantes no máximo 15 m uma da outra. Obs: Para ocupação F6 e F11, é obrigatório a placa do tipo luminosa, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante os eventos. Deverá estar conforme Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
SAL (se não)	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
SE	Conforme dimensionamento realizado em acordo com a IN 9
	<p>a) Possuir piso antiderrapante e incombustível;</p> <p>b) Não possuir degraus em leque;</p> <p>c) Devem ter largura mínima de 1,20 m;</p> <p>d) O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m;</p> <p>e) O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;</p> <p>f) Identificar o número do pavimento;</p> <p>g) Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;</p> <p>h) Devem possuir iluminação de emergência.</p>
Outros	

Para maiores informações, leia a cartilha de orientação para instalação dos sistemas do RPCI em anexo. As dúvidas também poderão ser sanadas por meio das Instruções Normativas disponíveis em nosso portal na internet (<https://portal.cbm.sc.gov.br/>).

6. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas e que o meu imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

JOINVILLE, 14 de setembro de 2021

Hora : 15:59

Nome : JEAN RODRIGUES DA SILVA

CPF : 056.090.829-60

Assinatura :
**JEAN RODRIGUES
 DA SILVA:
 00755221958**

Assinado digitalmente por JEAN RODRIGUES DA SILVA:
 00755221958
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
 OU=24949449000169, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
 CN=JEAN RODRIGUES DA SILVA:00755221958
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.09.14 16:18:31-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950  Assinado de forma digital por JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950