



**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT
PREGÃO ELETRÔNICO nº 046/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga de gases medicinais para atendimento as necessidades do Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTOS:

9º Questionamento: *"Por gentileza, solicitamos esclarecimento sobre o item 1-NITROGENIO GASOSO NITROGÊNIO GASOSO - GAS COMPRIMIDO - CILINDRO - CONTEÚDO 6 - 15m³ - RECARGA, segundo o edital e o termo de referência as especificações deste item informam que é nitrogênio gasoso comum, contudo como o fornecimento é para o Hospital Municipal São José fica dúvida se pode ser o nitrogênio medicinal. Neste ponto, gostaríamos da confirmação que o item 1-NITROGENIO GASOSO - GAS COMPRIMIDO - CILINDRO - CONTEÚDO 6 - 15m³ - RECARGA é o nitrogênio gasoso comum?"*.

Recebido em 05 de fevereiro de 2025 às 09h45min (documento SEI nº 0024398690).

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Compras e Apoio Operacional do Hospital São José, unidade requisitante do processo, através do Ofício SEI nº 0024441175/2025 - HMSJ.CAOP: *"Sobre tal ponto, informamos que o item 1-NITROGENIO GASOSO NITROGÊNIO GASOSO - GAS COMPRIMIDO - CILINDRO - CONTEÚDO 6 - 15m³ - RECARGA se trata de gás com pureza medicinal sendo que é utilizado como propulsor em equipamentos pneumáticos nos centros cirúrgicos."*

Atenciosamente,

Marcio Haverroth
Pregoeiro - Portaria nº 058/2025 - SEI nº 0024274481



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 07/02/2025, às 16:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024442930** e o código CRC **6F9F08B1**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.237692-3

0024442930v3