

Legenda das Redes

FAM ——— AR COMP. MEDICINAL

TUBULAÇÃO EM COBRE CLASSE "A"

PLANTA BAIXA - GÁS MEDICINAL

ESCALA 1/50

(AREA HACHURADA)

Especificações Técnicas
Bomba de Ar Comprimido

Equipamentos - 2
Potência (HP) - 2
Fluxo de ar (L/min) - 167
Tanque (L) - 40
Dimensões (cm) - 45 x 45 x 72
Pressão Máxima - 120 PSI 10%
Tensão - Monofásico AC 220
Fequência - 60H
Consumo (wat) - 1496



(FRENTE EDIFICAÇAO)

PLANTA GERAL UNIDADE DE SAU









Especificações Técnicas
Bomba de Vácuo

1- Ponto de sucção PVC esgoto Ø40 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4"
rente ao piso
2-ponto de agua PVC Ø20 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4",
ligado a rede de agua.
3-Ponto de esgoto PVC Ø40 mm
+ bucha de latão Ø25 mm
x 1/2'e adaptador 1/2"x 1/4".
4-Tomada de três pinos, fios 3 x 2,5 mm²
com disjuntor exclusivo para bomba de
25 Ampéres.

NOTAS:	TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada:
Helpcon Construções Projetos Serviços

HELPCON
Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayette, 190
89.205-350 Joinville - SC
Fone: (047) 3028-6032

Tipo: PROJETO GASES MEDICINAIS

Nome da Obra / Endereço: **UNIDADE DE SAUDE VILA NOVA**
Rua - XV de Novembro, Vila Nova - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autor: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER
CREA: 101952-5/ SC

Conteúdo:
PLANTA BAIXA
DETALHES CONSTRUTIVOS E DE EQUIPAMENTOS

Arq. PLT:	Escala: Indicada
Arq.CAD:	Núm. Prancha: G 01/01
Revisado por:	Desenhista CAD: DEIDWI — Data: Setembro/2011 — Classificação:

A1.dwg - 841 x 594mm