

1 ALIMENTADORES DOS CONDICIONADORES DE AR E EXAUSTORES
ESCALA 1:40

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO P/ CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO (SISTEMA SPLIT) (UNIDADE EXTERNA) (CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO)
EX	PONTO P/ EXAUSTOR NO TETO (CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO)
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA (h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)
	DUTO CORRUGADO Ø3/4" EMBUTIDO NA LAJE DO TETO (OU Ø1" QUANDO FOR INDICADO)
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4" INSTALADO SOBRE A LAJE (PREVER FURAÇÃO NA LAJE NOS PONTOS DE DESCIDA E ILUMIN.)
	ELETROCALHA LISA 200x100mm C/ TAMPA LISA INSTALADA SOBRE A LAJE
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO (CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE SEÇÃO #2,5mm²)

Assinatura Proprietário: Secretário Municipal da Saúde

Assinatura Autor do Projeto: Eng. Álvaro Treck Junqueira CREA 070310-6

Responsável pela Execução da Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON
Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayette, 190
89.205-350 Joinville SC
Fone (47) 3082-6032

Tipo: **PROJETO ELÉTRICO**

Nome da Obra / Endereço: **UBS Vila Nova (Sede)**
Rua XV de Novembro - Bairro Vila Nova - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: ENG. ÁLVARO TIRECK JUNQUEIRA
CREA: 70310-6/ SC

Co-Autores:

Conteúdo: PLANTA-BAIXA
ALIMENTADORES DOS COND. DE AR E EXAUSTORES

Arq. PLT: | Escala: Indicada

Arq.CAD: | Núm. Prancha: **ELE-04/05**

Desenhado por: Alvaro | Desenhista CAD: Alvaro | Data: Setembro/2011 | Classificação: Projeto Elétrico/Com.

FORMATO A0