

PLANTA BAIXA

ESCALA:1/75

CONVENÇÕES

– LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/2 PROJETORES 55W, LÂMPADAS HALÓGENAS. (h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A BASE DA LUMINÁRIA).(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

– LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 2x8W, LÂMPADAS FLUORESCENTES. (h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A BASE DA LUMINÁRIA). (PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

SAIDA – PLACA LUMINOSA DE BALIZAMENTO SAÍDA TIPO BLOCO AUTÔNOMO. (FIXADA NO TETO OU PRÓXIMO DELE). (PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

– EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO (PQSP)

– EXTINTOR DE GÁS CARBONICO (CO2)

– BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, COM SIRENE EMBUTIDA. (h=1.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E O CENTRO DA BOTOEIRA)

– CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. (h=1.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E O CENTRO DO PAINEL).

LETRAS BRANCAS

SAÍDA

FUNDO VERMELHO

INDICACAO LUMINOSA DE SAÍDA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INTERLIGADO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.



OBS:

AS LUMINARIAS NAO PODEM FICAR INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE

ALTURA DAS LUMINÁRIAS s/ esc.

ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND s/ esc



DETALHE DOS EXTINTORES FIXAÇÃO NA PAREDE

NOTAS:

A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EXTINTOR PODERÁ SER SUBSTITUÍDA CONFORME O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NORMA COM RELAÇÃO AS CORES, TAMANHOS MÍNIMOS, ETC.

A FIXAÇÃO DEVE SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O PESO

NOTAS:

1–OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE IINCÊNDIO DEVEM SER EXCLUSIVOS, NÃO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS.

2–A FIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA DE ACORDO COM O MODELO DE CENTRAL UTILIZADA. RESPEITANDO OS SETORES DESIGNADOS EM PROJETO.

3–VER PROJETO ESPECIFICO DE ELETRICA

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO :	464,60m2	ALTURA DESCENDENTE	0,00m

UTILIZAÇÃO	DISCRIMIN. PAVTO.	Nº PISOS	ÁREA CONSTRUIDA	RISCO EDIFICAÇÃO	CLASE OCUPAÇÃO
PREDIO PUBLICO AMBULATORIAL	TERREO	01	464,60m2	LEVE	AMBULATÓRIO

PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: Pó Químico Seco QUANT.: 02	TIPO: CO2 QUANT.: 01	TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS	03

HIDRAULICO PREVENTIVO	TIPO DE RESERVATÓRIO :	Caixa d'água Fibra de Vidro	QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE :	0
SIM ☐ NÃO ☒	VOLUME DE RTI. :	NAO	QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE :	0

ESCADA ENCLAUSURADA	ANCORAGEM DE CABOS	HELIPONTO	SPDA	
SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒	SIM ☐ NÃO ☒	TIPO:

ABRIGO DE GLP	TIPO DE CENTRAL :	DEMANDA :
SIM ☐ NÃO ☒	TIPO DE RECIPIENTE :	CARGA TOTAL :

ELEVADORES
SIM ☐ NÃO ☒ QUANT. : 00

NOTAS:

01	conferir as medidas in loco.
02	todas as cotas estão em centimetros
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04	as medidas referenciais às dimensões acabadas.
05	estendo a necessidade de realizar alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas para efeito de "As Built", e repassadas aos projetistas
07	em caso de substituição de materiais pelo critério da similaridade, deverá haver autorização prévia da fiscalização

TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM

No.	cor	espessura da pena
1	vermelho	0.1
2	amarelo	0.2
3	verde	0.3
4	cian	0.4
5	azul	0.5
6	magenta	0.6
7	cor 08 - cinza	0.8
8	cor 09 - cinza	1.0
9	cor 30 - laranja	1.2

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA.

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.206-350 Joinville - SC
Fone: (047) 3028-6032

Tipo: PROJETO COMBATE A INCENDIOS

Nome da Obra / Endereço:
UNIDADE DE SAUDE VILA NOVA
Rua - XV de Novembro, Vila Nova - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Autor: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC

Conteúdo:
PLANTA BAIXA
DETALHES EXTINTOR, ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇOES

Arq. PLT:	Escala: Indicada
Arq.CAD:	Núm. Prancha: IN 01/01

Revisado por:	Desenhista CAD: DEIDWI	Data: Setembro/2011	Classificação:

A1.dwg - 841 x 594mm