



SIMBOLOGIA

- Interruptor uma tecla simples, indicação: retorno "A"
- Interruptor duas teclas simples, indicação: retorno "A" e "B"
- Interruptor três teclas simples, indicação: retorno "A", "B" e "C"
- Tomada 2P+1, In=0,3m
- Tomada 2P+1, In=1,1m
- Tomada 2P+1, In=2,2m
- Ponto de Força P/ Condicionador de Ar
- Tomada Chuveiro 2P+1, In=2,2m
- Luminária sobrepor (2x) 2xW c/ refletor e difusor em alumínio anodado 80% refletância e resistor eletrônico AF PR 2x32W
- Luminária para lâmpada fluorescente compacta 20W, base E-27
- Eletroduto na Parede ou Teto
- Eletroduto no Piso
- Quadro de Distribuição
- Quadro Geral de Medição
- Eletroduto que sobe
- Eletroduto que desce
- Caixa de Passagem Subterrânea, em concreto, com tampa, 65x41x80cm
- Caixa de Inspeção de Aterramento, em concreto, com tampa, Ø30x40cm
- Haste de Aterramento em Cobre, Ø56x2400mm
- Malha de Aterramento
- Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra.
- Caixa de derivação p/ tomadas e/ou interruptores

* Os eletrodutos sem indicação serão de Ø3/4".

REVISÃO:	03	00/00/0000	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	02	00/00/0000	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	01	10/09/2013	REVISÃO CARIMBO
EMISSÃO INICIAL:	DEZ/2012	EMISSÃO INICIAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83169623/0001-10
END: Av. Hernon August Lappe, nº 10, Centro,
Joinville/ SC TEL: (47) 3431-3233

EM CASTELO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83169623
CONTRATANTE Eng. Carlos Augusto Lange
CREA-SC 0/5367-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO:	ROA SÃO MIGUEL, 363, BOA VISTA, JOINVILLE -SC	ARQUIVO:	001-010-2012-EXE-ELE-02
DETAHES:	PROJETO:	DATA:	SET/2013
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, AMPLIAÇÃO	ELÉTRICO	ESCALA:	02/ 03
	ISABELLA TEOTONIO		