



TRATADA DE FUNCIONAMENTO: 12/24/220 V=60 Hz
CONSUMO: 100W
LED'S DE ALTO BRILHO
ALTO IMPACTO
COR DO CABINETE: BRANCO
COR DA CHAVE EM ACRILICO: FUNDO BRANCO E TEXTOS VERMELHOS
TAMANHO: SOBREPOR 240x165x3 mm.
DIMENSÕES DO ACRILICO: 240x165x3 mm.




INDICADOR LUMINOSO DE SAÍDA




INDICADOR LUMINOSO DE SAÍDA COM SETA DIRECIONAL

SINALIZAÇÃO DE AUXILIO DE ABANDONO, TIPO LUMINOSO COM LEDS

ESCALA 1:10




PLANTA BAIXA



CORTE

ESPECIFICAÇÕES DOS HIDRANTES

1. TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 Ø 2 1/2"
 2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° EM BRONZE Ø 2 1/2"
 3. CAVA METÁLICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, TIPO EMBURIR OU SOBREPOR (DIMENSÕES 45x75x17cm), CONTENDO CHAVE DE UNIDÃO STORZ Ø 2 1/2" x Ø 1 1/2"
 4. MANGUEIRA TIPO 2 FABRICADA COM FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA Ø 1 1/2", LANCES DE 15,00m, PRESOS DE TRABALHO DE 14 kg/cm2 E UNIDÕES STORZ Ø 1 1/2" NAS EXTREMIDADES
 5. TE DE FERRO MALETEL Ø 2 1/2"
 6. COTOVELO DE FERRO MALETEL Ø 2 1/2"
 7. ADAPTADOR STORZ Ø 2 1/2" x Ø 1 1/2" COM ROSCA FEMEA (5 P.P.)
 8. VISOR DE VIDRO COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO" EM LETRAS VERMELHAS TRACO 0,5cm E MOLDBURA 3x4cm
 9. SUPORTE PARA MANGUEIRA TIPO BRASILEIRO (GRACILMA)
 10. ESQUILHO TIPO JATO SOLIDO, ENGASTE RAPIDO Ø 1 1/2" E REQUINTE FIXO DE 13 mm
 11. ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA
 12. OS HIDRANTES PRECISAM SER SINALIZADOS COM UM QUADRO NA COR VERMELHA COM 10,0cm DE LADO PINTADO NO PISO E COM AS BOMBAS DE 10cm PINTADOS NA COR AMARELA
- ## ESPECIFICAÇÕES HIDRANTE DE RECALQUE
1. TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ Ø 2 1/2"
 2. ADAPTADOR STORZ Ø 2 1/2" C/ ROSCA MACHO BSP Ø 2 1/2" (1" F.P.P.)
 3. CURVA 45° MACHO/FEMEA EM AÇO CARBONO Ø 2 1/2"
 4. REGISTRO GLOBO EM BRONZE Ø 2 1/2"
 5. NIPLE DUPLO DE FERRO MALETEL Ø 2 1/2"
 6. TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 Ø 2 1/2"
 7. PAREDE DE ALVENARIA 1/2 TUDO MACIO
 8. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE VEDACAT OU SIMILAR
 9. TAMPA ARTICULAVEL OU REMOVIVEL, FEITO AÇO COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO"



VISTA INTERNA



VISTA EXTERNA

HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE

ESCALA 1:25

RESERVATÓRIO DE FIBRA
CAPACIDADE 7,50 m³
CERADO EM ALVENARIA RESISTENTE
AO FOGO SENDO TENDO MINIMA DE 100 H

AS BOMBAS TERÃO LOCAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE
ELETRICA TER SEU FUNCIONAMENTO
MESMO EM CASO DE FALHA DA REDE GERAL DE ENERGIA



CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE			
AV. HERMAN AUGUST LEBER, nº10, Centro			
TEL: (47) 3431-3235 - Joinville/SC			
CONTRATADA:			
SOLAR CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			
R. Padre Rosário Cândido, nº230, Coração Eucarístico			
CNPJ: 13.159.623/0001-10			
E-mail: contato@solarbr.com.br			
TEL: (47) 3588-2814 - Bolo Horizonte/MG			
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
EDUARDO KEN MIZUTA			
CREA: 1390657/D			
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO			
ENDEREÇO DA OBRA:			
Rua São Miguel, nº 363 - Bairro Boa Vista			
NOME DO PROJETISTA:			
Rafael S. Miguel			
ÁREA DO TERRENO:			
00 m²			
FOLHA:			
03 / 03			
DATA:			
03/06/2013			
ESCALA:			
1:75			
REVISÃO:			
02			