



## PARECER TÉCNICO Nº 15294-1

**Processo de Alvará Sanitário nº** 15294  
**Estabelecimento:** POLICLÍNICA BUCAREIN  
INACIO BASTOS, 555 - Bucarein - Joinville/SC

**Responsável Técnico:** CPF:  
**Autor(es) do Projeto de Arquitetura:** Nathalia de Souza Zattar  
**Assunto:** Avaliação de Projeto de Arquitetura  
**Data:** 25/05/2016

Trata-se de análise de Projeto Básico de Arquitetura para Reforma de POLICLÍNICA BUCAREIN de POLICLÍNICA BUCAREIN, localizado à Rua/Av. INACIO BASTOS, 555 - Bucarein - Joinville/SC, que prestará serviço em POLICLÍNICA BUCAREIN, conforme declarado no Memorial Descritivo.

Analisando planta(s) baixa(s) constante(s) na(s) prancha(s) 01/03 a 03/03 datada(s) de 06/05/2016 e relatório técnico/memorial datado de 06/05/2016 que contém levantamento da situação proposta, à luz das: Resoluções RDC nº 50, da ANVISA, publicada no DOU de 20/03/02, que aprova o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; RDC nº 307, da ANVISA, publicada no DOU de 14/11/02, que altera a RDC 50/2002; RDC nº 189, da ANVISA, publicada no DOU de 18/07/03, que regulamenta os procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de EAS; NBR 9050/ABNT que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; Decreto Estadual 24.981 de 14/03/03 que dispõe sobre abastecimento de água; Decreto Federal 5.296 de 02/12/04 que Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.; Lei Complementar Municipal 07 de 29/12/93 que estabelece normas de proteção e conservação da saúde no município; Resolução RDC nº 306, de 07/12/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; , constatamos que:

### 1. em relação à Documentação Apresentada

1.1 - O PGRSS deverá ser preenchido on line no site oficial da diretoria de Vigilância Sanitária através do endereço eletrônico [www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br](http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br) no link PGRSS. Protocolar uma via na VISA de Joinville. Apresentar laudo Radiométrico da Sala de RX, emitido por um profissional cadastrado na VISA estadual.

### 2. em relação à adequação do Projeto Arquitetônico às Atividades Propostas pelo EAS

2.1 - O dispensário de medicamentos, Sala de vacinas e consultórios odontológicos deverão ter climatização.

### 3. em relação à Funcionalidade do Edifício

3.1 - Devem estar garantidos os fluxos de trabalho propostos das áreas para o desenvolvimento das atividades.

### 4. em relação ao Dimensionamento dos Ambientes

4.1 - Devem estar garantidos os dimensionamentos adequados ao desenvolvimento das atividades.

### 5. em relação às Instalações Ordinárias

5.1 - Devem estar garantidas e implantadas todas as instalações de suporte ao funcionamento do estabelecimento.

### 6. em relação à Especificação Básica dos Materiais

6.1 - Devem estar garantidos todos os materiais adequados ao funcionamento de cada ambiente do estabelecimento.



Prefeitura Municipal de Joinville  
Secretaria Municipal de Saúde  
Gerência da Unidade de Vigilância em Saúde  
Serviço de Vigilância Sanitária e Ambiental

Pelo exposto, resguardando-se a(s) ressalva(s) quando constante(s) neste Parecer, o referido Projeto de Arquitetura está Aprovado.

**RECOMENDAÇÕES:**

->>Além de observar os itens descritos neste Parecer, devem ser adotados todos os critérios exigidos na RDC nº 50 e 189, da ANVISA e demais legislações vigentes;

->>A aprovação do projeto não eximirá os autores desse das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislações pertinentes às atividades profissionais;

->>Devem ser atendidas todas as outras prescrições pertinentes, estabelecidas em códigos, leis, decretos, portarias, resoluções e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos e Corpo de Bombeiros;


->>Não está eximida a necessidade de apreciação e aprovação do projeto pelos órgãos competentes no nível local, para execução da obra.

Joinville, quarta-feira, 25 de maio de 2016.

  
CARLOS ROBERTO KOEPP  
Fiscal Sanitarista  
46506

LAUREANO DI DOMENICO  
Enfermeiro  
37386

  
MARILUZ NAVARRO  
Enfermeiro  
19970-6

  
NILTON VICENTE MENEZES  
Engenheiro Civil  
34949-8