

CORTE LATERAL  
ESCALA: 1/100





DIAGRAMA CENTRAL DE ALARME  
SEM ESCALA



DADOS TÉCNICOS

TENSÃO NOMINAL: 24Vcc- 28Vcc.

TENSÃO DE TENSÃO: 102mA.

CORRENTE EM ESTADO DE ALARME: 2.1mA.

CORRENTE EM STAND-BY: IP-20.

GRAU DE PROTEÇÃO: IP-20.

PRESSÃO SONORA: 95dB.


INTEL. LUMINOSO: 35cd.

NOTAS: CORTES EM MILÍMETROS.

LEGENDA

- 01 - INDICADOR VISUAL EM ACRILICO 30cd.
- 02 - CORPO EM PLASTICO ABS(RESISTENTE AO FOGO).
- 03 - BUCHA DE NYLON 56.


DETALHE AVISADOR AUDIO VISUAL IP-20  
SEM ESCALA



NOTA

POSSUI CADEADO DE RESET ACIONADO SOMENTE POR CHAVE


DETALHE - ACIONADOR PULL DOWN DE ALARME DE INCÊNDIO  
SEM ESCALA



LEGENDA

- 01 - CONDUTETE, PVC RIGIDO COR VERMELHA Ø3/4".
- 02 - DETECTOR DE TEMPERATURA OU FUMAÇA.
- 03 - BRAÇADERA CIRCULAR Ø3/4".
- 04 - LAJE DO TETO.
- 05 - LIGAÇÃO COM ROSCA PARA MANTER LIGAÇÃO TÊMICA.

DETALHE DE INSTALAÇÃO  
DETECTOR DE FUMAÇA  
SEM ESCALA



LEGENDA

- 01 - ACIONADOR DE ALARME TIPO ALAVANCA PULL-DOWN COM TRAVA DE RESET ACESSIVEL VIA CHAVE.
- 02 - ELETRODUTO PVC RIG. Ø3/4" NA COR VERMELHA.
- 03 - SINALIZADOR AUDIO VISUAL (SIRENE COM ESTROBO).

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E SIRENE  
SEM ESCALA

THIAGO LUIS MÜLLER Eng. Eletrônica CREBIO 119340-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE CNPJ: 08.184.827/0001-37	
A		EMISSÃO INICIAL	
REV.		DESCRIÇÃO	
DATA		RESP.	

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/CEC - BUCAREIN	
RUA INACIO BASTOS, Nº: 555 BUCAREIN, JOINVILLE/SC	
PROJETO: PREVENTIVO DE INCÊNDIO	
Nº PROJETO: 062-16-PRV	
DESCRIÇÃO: CORTE LATERAL	
DIAGRAMA DA CENTRAL DE ALARME	
DETALHES GERAIS DE INSTALAÇÃO	

2P ENGENHARIA		RESPOSTAS TÉCNICAS:	
RUA PÉRS, PRUDENTE DE MORAES, 873 SALA 01, BARRO SANTO ANTONIO, 88216-000		JULIANO PERAZZOLI ENG. CIVIL CREA 055.296-7	
www.2pengenharia.com.br		THAISE C. DE SOUZA ENG. ELETRICISTA CREA 1727376-8	
JOINVILLE/SC		THIAGO L. MÜLLER ENG. ELETRICISTA CREA 119340-2	
2P@2pengenharia.com.br		JOINVILLE/SC	