



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 084/2019

Banco do Brasil nº 786000

Objeto: Contratação de empresa para realização dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e limpeza das piscinas com fornecimento de materiais de limpeza e reposição de peças quando necessário para o devido funcionamento nas Unidades SOIS, CAPS I, CAPS II, Unidade de Acolhimento e do SER - Serviço Especializado em Reabilitação.

ESCLARECIMENTO:

Recebido em 24 de setembro de 2019 às 16h35min.

Questionamento: 1. Quantidade e tamanho das piscinas (comprimento, largura e profundidade);

Resposta: Conforme informado através do Memorando SES.UOS.AMN 4701616 e Anexo 4701617, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior:

PISCINA	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME
CAPS IJ	5,50 m	2,50 m	1,30 m	17.875 litros
UNIDADE ACOLHIMENTO	8,90 m	4,95 m	Mínimo = 1,25 m Máximo = 1,40 m	55.069 litros 61.677 litros
SOIS	5,50 m	2,80 m	Mínimo = 0,85 m Máximo = 1,10 m	13.090 litros 16.940 litros
CAPS II	8,00 m	6,00 m	1,80 m	86.400 litros
SER PARTE 1	3,29 m	5,34 m	0,60 m	10.541 litros
SER PARTE 2	3,29 m	5,34 m	0,90 m	15.812 litros
SER PARTE 3	3,29 m	5,34 m	1,40 m	24.596 litros

Questionamento: 2. Quantidade, marca e modelo dos equipamentos das casas de máquinas.

Resposta: Conforme informado através do Memorando SES.UOS.AMN 4701616 e Anexo 4701617, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior:

TIPO	QUANTIDADE	MOTOR	FILTRO
Fibra Enterrada	1,00	Dancor indução monofásico 1/3 CV, 60 HZ, 3470 rpm	Dancor
Concreto Enterrada	1,00	Weg	Nautilus
Concreto Enterrada	1,00	Dancor indução monofásico 1/3 CV, 60 HZ, 3470 rpm	Dancor
Concreto Enterrada	1,00	Dancor	Dancor
Concreto Enterrada	um terço	Eletrobombas 1 e 2 Epex Monobloco c/Pré Filtro 50/60 Hz, 2 HP	Nautilus
Concreto Enterrada	dois terços	Eletrobomba 3 Weg Monobloco c/Pré Filtro 50/60 Hz, 2 HP	Nautilus
Concreto Enterrada	três terços	Eletrobomba 4 Monobloco Blindada 50/60 Hz, ½ HP	Nautilus

Atenciosamente,

Rodrigo Costa Sumi de Moraes
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 27/09/2019, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4702935** e o código CRC **C29C9524**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.020192-2

4702935v5