

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Recebido por e-mail dia 21 de agosto de 2014.

Houve por parte de uma empresa alguns questionamentos referente alguns itens dos edital, consultando o setor requisitante, obteve as seguintes respostas:

1 - No lote 04, item 106, falta informar se a base da lâmpada é E27 ou E40 ?


Resposta: E27.

2 - No lote 07, nos itens 155, 156 e 157, não está sendo informado se os reatores são para uso externo ou interno;

Resposta: Todos os itens são internos.

3 - No lote 07, item 160, o reator pretendido pode ser o eletrônico 2x40W? e se for podemos ser cotado o partida instantânea? Pois reatores eletrônicos de partida rápida custam bem mais caros que o valor estipulado no edital de R\$ 20,65.

Resposta: Sim, pode ser 2x40, partida instantânea.


Clarkson Wolf
Pregoeiro