Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

CONCORRÊNCIA Nº 276/2021

Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva da E.M. Thereza Mazzolli Hreisemnou

ESCLARECIMENTO I

Recebido em 27 de setembro de 2021 às 17h11min.

1. *[...]"Estamos com algumas dúvidas com relação a incoerências de planilha, projeto executivo e memorial descritivo, no que segue: Na planilha orçamentaria, ITEM 5.3.1 temos: "Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até duas aguas, incluso içamento" – 2.041,70m² No memorial descritivo, este item aparece como "fechamento da cobertura, conforme especificado em projeto", porem no projeto arquitetônico (prancha 04/07) a descrição pede telha trapezoidal de aço pintada. Nossa dúvida é qual material será utilizado? Para estruturas em arco o recomendado pelos fabricantes é utilizar telha ondulada, que aceita a curvatura do telhado e faz o encaixe perfeito. Com a telha acústica, entendemos é que esse procedimento de curvatura não é possível, pois o preenchimento da telha pode se soltar." [...]*

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria Requisitante, em resposta encaminhada através do Memorando SEI nº 0010583731/2021 - SED.UAD.ASU: *"O material a ser utilizado é a telha metálica termoacústica pré-pintada em azul, pois na prancha ARQ04/07 está identificando o acabamento (pintura) da telha e a prancha ARQ03/07 descreve o tipo da telha "Telha termo acústica". Na página 30 do Memorial Descritivo (Anexo IV do Edital) também descreve como telha termoacústica assim como no item 5.3.1 do Orçamento Sintético"*

2. *[...]Existe sondagem do terreno, se sim, seria possível disponibilizar?[...]*

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria Requisitante, em resposta encaminhada através do Memorando SEI nº 0010583731/2021 - SED.UAD.ASU: *"A sondagem é elemento necessária para a elaboração do Projeto Estrutural, projeto este que já consta no Edital (Anexo IV), não se tornando assim necessária a sua juntada para elaboração da proposta"*

3. *[...]Com relação a letra m do item 8 solicitando acervo técnico de estrutura de concreto armado, a empresa entende que não corresponde com o objeto principal da obra, e que deveria ser solicitado acervo técnico para a estrutura metálica e seu fechamento.[...]*

Resposta: Considerando que, o serviço de estrutura metálica poderá ser subcontratado, conforme prevê o subitem 19.8 do edital, logo, não poderá ser solicitado acervo deste objeto. Sendo portanto, solicitado o serviço de maior relevância dentre aqueles de responsabilidade exclusiva do proponente na fase da habilitação.

Thiago Roberto Pereira

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 275/2021

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Roberto Pereira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 28/09/2021, às 15:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0010588358** e o código CRC **9CBC739A**.