



## INFORMAÇÃO SEI Nº 0164826/2015 - SAP.UPR

Joinville, 17 de setembro de 2015.

### CONCORRÊNCIA nº 186/2015 - SEI Nº 0146512/2015 - SAP.UPR

#### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO CAIC PROF. DES. FRANCISCO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA

##### ESCLARECIMENTO VI

**Recebido em 16.09.2015 às 10h03**

*1. Estamos entrando em contato com vocês para solicitar os diagramas unifilares dos Quadros de Distribuição*

Resposta: Conforme a Secretaria de Educação informou no Memorando SEI nº 0164722, os Diagramas Unifilares dos Quadros de Distribuição estão representados na prancha número 03/04 do projeto elétrico.

##### ESCLARECIMENTO VII

**Recebido em 17.09.2015 às 10h39**

*1. Referente ao item 5.2.83 da planilha orçamentária “Cabo de cobre unipolar 35mm<sup>2</sup> blindado, isolamento 8,7/15kV EPR, cobertura em pvc”: Pergunta-se: 1. Qual o tipo de blindagem deste cabo?  
2. Qual a norma a qual ele deve obedecer? Deve ser padrão Celesc?*

Resposta: Conforme a Secretaria de Educação informou no Memorando SEI nº 0164917, o item 5 do Memorial Descritivo menciona que *na elaboração do projeto foram observadas as normas vigentes Celesc e ABNT, sendo que onde as especificações forem omissas, prevalecerá o que preconizam as normas.*

Silvia Mello Alves  
Presidente da Comissão de Licitação  
Portaria nº 019/2015



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MELLO ALVES, Servidor (a) Público (a)**, em 18/09/2015, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0164826** e o código CRC **2FB00D14**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-901 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

15.0.007724-8

0164826v5

---

Criado por [u38101](#), versão 5 por [u38158](#) em 17/09/2015 15:33:56.